# ARCHITECTURAL AND ENGINEERING DESIGN REQUIREMENTS

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | NO | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMB01 | AMBULANCE SHELTER | CS | SSP | SSP | VAR | SP | . | . | A | 50 | . | . | LS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | VAR | SP | . | | A | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | . | | | | | . | . | | | | | . |
| AMB02 | AMBULANCE GARAGE | CS | BPT | SSP | VAR | SP | 35 | 50 | A | 50 | . | . | LS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 4 | . | 20 | . | . | . | Y | H |
| | | . | . | . | VAR | SP | 40 | | A | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | . | | | | | . | 68 | | | | | . |
| ANCW1 | ANESTHESIA CLEAN WORKROOM | SV | GLG | AT2 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 3 | 700 | . | R | L | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | D | - | 4 | 1.5 | 24 | . | . | 14 | . | Y | . |
| | | ET | . | . | 8-0 | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | . | | | | | 75 | . | | | | | . |
| ANSW1 | ANESTHESIA SOILED WORKROOM | SV | GLG | AT2 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 3 | 300 | . | R | L | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | D | - | 6 | 2 | 24 | . | . | 14 | . | Y | . |
| | | ET | . | . | 8-0 | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | . | | | | | 75 | . | | | | | . |
| APAM1 | APPLIANCE ADJUST/MODIFY FULL | VT | GPT | AT1 | 2400 | 1200 | 35 | 40 | C | 500 | C | R | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | J | 0 | 6 | 1.5 | * | 21 | . | . | . | . | J |
| | | . | . | . | 8'-0" | 4-0 | 40 | | . | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | . | | | | | * | 70 | | | | | M |
| APFB1 | APPLIANCE FULL BRACE SHOP | VT | GAF | AT1 | 2400 | 1200 | 70 | 40 | 5 | 500 | C | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | J | 0 | 6 | 1.5 | * | 21 | . | . | . | . | J |
| | | . | . | . | 8'-0" | 4-0 | 80 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | . | | | | | * | 70 | | | | | M |
| APFR1 | APPLIANCE FITTING ROOM | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | J | 0 | 6 | 1.5 | * | 21 | . | . | . | . | J |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | . | | | | | * | 70 | | | | | M |
| APLA1 | APPLIANCE LAMINATION/MOLDING | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | C | 500 | C | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | J | - | 6 | 1.5 | * | 21 | . | . | . | Y | J |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 40 | | . | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | . | | | | | * | 70 | | | | | M |
| APMS1 | APPLIANCE MACHINE SHOP | VT | GPT | AT1 | 2600 | 1200 | 35 | 40 | D | 500 | C | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | J | - | 6 | 1.5 | * | 21 | . | . | . | Y | J |
| | | . | . | . | 8-6 | 4-0 | 40 | | . | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | . | | | | | * | 70 | | | | | M |
| APSH1 | APPLIANCE SEWING/SHOE SHOP | VT | GPT | AT1 | 2600 | 1200 | 35 | 40 | C | 500 | C | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | J | - | 6 | 1.5 | * | 21 | . | . | . | Y | J |
| | | . | . | . | 8-6 | 4-0 | 40 | | . | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | . | | | | | * | 70 | | | | | M |
| APWA1 | APPLIANCE WELDING AREA | CS | GPT | AT1 | 2600 | 1200 | 35 | 40 | D | 500 | C | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 6 | 1.5 | * | 21 | . | . | . | Y | J |
| | | VT | . | . | 8-6 | 4-0 | 40 | | . | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | . | | | | | * | 70 | | | | | M |
| AUD01 | AUDITORIUM | CP | SSP | SSP | VAR | B | 25 | 50 | 5 | 300 | F | . | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 12 | * | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | . | . | VAR | 3-0 | 30 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | . | | | | | * | 68 | | | | | . |
| AVB01 | PROJECTION BOOTH | SP | SPF | SPF | VAR | 3-0 | 25 | 50 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | VAR | SP | 30 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | . | | | | | * | 68 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | NO | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVPD1 | AUDIOVISUAL PROGRAM DISTRIBUTION | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 25 | 40 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | GAF | . | 8-0 | 3-0 | 30 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| BF000 | BANKING FACILITY - EQ BY OTHERS | VT | GPT | AT1 | 2600 | A | 35 | 40 | 3 | 500 | . | . | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | SP | GAF | . | 8-6 | A | 40 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| BF001* | ATM ALCOVE - EQUIPPED BY OTHERS | SP | SSP | SSP | VAR | VAR | VAR | VAR | 3 | 300 | . | R | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SP | . | . | . | . | . | . |
| | | CP | . | AT1 | VAR | VAR | VAR | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | SP | . | | | | | . |
| BLND1 | BLIND VENDORS AREA | SP | SSP | SSP | VAR | 900 | 35 | 40 | 3 | 500 | . | . | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | GPT | AT1 | VAR | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| BMCW1 | BIOMEDICAL, COMMON WORK AREA | VT | GPT | AT1 | 2600 | 1200 | 35 | 40 | C | 500 | . | . | LE | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | Y | . |
| | | . | GLG | . | 8-6 | 4-0 | 40 | | . | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| BMER1 | BIOMEDICAL, ELECTRONIC REPAIR | VT | GPT | AT1 | 2600 | 1200 | 35 | 40 | C | 1100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | Y | . |
| | | . | GLG | . | 8-6 | 4-0 | 40 | | . | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| BMRA1 | BIOMEDICAL, RECEIVING AREA | VT | GPT | AT1 | 2600 | 1200 | 35 | 40 | 3 | 300 | . | . | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | GLG | . | 8-6 | 4-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| BMWS1 | BIOMEDICAL, WORKSTATION | VT | GPT | AT1 | 2600 | 1200 | 35 | 40 | 3 | 500 | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | GLG | . | 8-6 | 4-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | D | | | | * | 68 | | | | | . |
| BRAR1 | BEDROOM, ANTEROOM, ISOLATION, NEGATIVE | VT | GPT | GPT | 2600 | 1200 | 30 | 40 | 3 | 300 | . | . | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 2 | 24 | 24 | . | 14 | . | Y | E |
| | | SV | GLG | GLG | 8-6 | 4-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 75 | | | | | . |
| BRAR2* | BEDROOM, ANTEROOM, ISOLATION, POSITIVE | VT | GPT | GPT | 2400 | 1200 | 30 | 40 | 3 | 300 | . | . | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 10 | 2 | 24 | 24 | . | 14 | . | . | E |
| | | SV | GLG | GLG | 8'-0" | 4'-0" | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 75 | | | | | . |
| BRIC1 | BEDROOM, INTENSIV/CORONARY, 1 BED | VT | GPT | AT1 | 2600 | H | 25 | 40 | 3 | 300 | B | RC | L | . | 1 | . | . | . | 3 | . | . | . | 3 | . | . | . | . | + | 6 | 2 | 24 | 24 | Y | 14 | . | . | P |
| | | SV | GLG | AT2 | 8-6 | 4-0 | 30 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 75 | | | | | . |
| BRII1 | BEDROOM, ISOLATION, ICU/CCU, NEGATIVE | VT | GPT | GPT | 2600 | H | 25 | 40 | 3 | 300 | B | RC | L | . | 1 | . | . | . | 3 | . | . | . | 3 | . | . | . | . | -- | 12 | 2 | 24 | 24 | Y | 14 | . | Y | PQ |
| | | SV | GLG | GLG | 8-6 | . | 30 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 74 | 74 | | | | | E |
| BRII2* | BEDROOM, ISOLATION, ICU/CCU, POSITIVE | VT | GPT | GPT | 2600 | H | 25 | 40 | 3 | 300 | B | RC | L | . | 1 | . | . | . | 3 | . | . | . | 3 | . | . | . | . | ++ | 12 | 2 | 24 | 24 | Y | 14 | 17 | . | PQ |
| | | SV | GLG | GLG | 8'-6" | . | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 75 | | | | | E |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | NO | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIP1 | BEDROOM, ISOLATION, PEDIATRIC, NEGATIVE | VT | GPT | GPT | 2600 | 1200 | 35 | 40 | 3 | 300 | B | RC | L | . | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | 1 | . | . | . | A | -- | 12 | 2 | 24 | 24 | . | 14 | . | Y | E |
| | | SV | GLG | GLG | 8-6 | 4-0 | 40 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 75 | | | | | Q |
| BRIP2* | BEDROOM, ISOLATION, PEDIATRIC, POSITIVE | VT | GPT | GPT | 2600 | 1200 | 35 | 45 | 3 | 300 | B | RC | L | . | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | 1 | . | . | . | A | ++ | 12 | 2 | 24 | 24 | . | 14 | 17 | . | E |
| | | SV | GLG | GLG | 8-6 | 4'-0" | 40 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 75 | | | | | Q |
| BRIT1 | BEDROOM, ISOLATION, NEGATIVE | SV | GPT | GPT | 2600 | 1200 | 30 | 40 | 3 | 300 | B | RC | L | . | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | -- | 12 | 2 | 24 | 24 | . | 14 | . | Y | E |
| | | VT | GLG | GLG | 8-6 | 4-0 | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 75 | | | | | Q |
| BRIT2 | BEDROOM, ISOLATION, POSITIVE | SV | GPT | GPT | 2400 | 1200 | 30 | 40 | 3 | 300 | B | RC | L | . | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | ++ | 12 | 2 | 24 | 24 | . | 14 | 17 | . | E |
| | | VT | GLG | GLG | 8-0 | 4-0 | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 75 | | | | | . |
| BRLC1 | BEDROOM, LIGHT CARE, 1 BED | VT | GPT | AT1 | 2600 | 1200 | 30 | 40 | 3 | 100 | C | . | LS | U | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | A | 0 | 4 | 2 | 24 | 24 | . | 14 | . | . | F |
| | | . | . | . | 8-6 | 4-0 | 35 | | 60 | 300 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 75 | | | | | . |
| BRLC2 | BEDROOM, LIGHT CARE, 2 BEDS | VT | GPT | AT1 | 2600 | 1200 | 30 | 40 | 3 | 100 | C | R | LS | U | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | A | 0 | 4 | 2 | 24 | 24 | . | 14 | . | . | F |
| | | . | . | . | 8-6 | 4-0 | 35 | | 60 | 300 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | M | | | | 75 | 75 | | | | | . |
| BRMB1* | BEDROOM, MOBILIZATION, 1 BED | VT | GPT | AT1 | 2400 | 1200 | 30 | 40 | 3 | 100 | C | R | L | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | M | 0 | 4 | 2 | 24 | 24 | . | 14 | . | . | F |
| | | . | . | . | 8'-0" | 4'-0" | 35 | | 60 | 300 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 75 | | | | | . |
| BRMB2* | BEDROOM, MOBILIZATION, 2 BED | VT | GPT | AT1 | 2400 | 1200 | 30 | 40 | 3 | 100 | C | R | L | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | M | 0 | 4 | 2 | 24 | 24 | . | 14 | . | . | F |
| | | . | . | . | 8'-0" | 4'-0" | 35 | | 60 | 300 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 75 | | | | | . |
| BRMS1 | BEDROOM, MEDICAL/SURGICAL, 1 BED | VT | GPT | AT1 | 2600 | 1200 | 30 | 40 | 3 | 100 | C | R1 | LS | . | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | A | 0 | 4 | 2 | 24 | 24 | . | 14 | . | . | F |
| | | . | . | . | 8-6 | 4-0 | 35 | | 60 | 300 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | M | | | | 75 | 75 | | | | | . |
| BRMS2 | BEDROOM, MEDICAL/SURGICAL, 2 BEDS | VT | GPT | AT1 | 2600 | 1200 | 30 | 40 | 3 | 100 | C | R1 | LS | . | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | A | 0 | 4 | 2 | 24 | 24 | . | 14 | . | . | F |
| | | . | . | . | 8-6 | 4-0 | 35 | | 60 | 300 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | M | | | | 75 | 75 | | | | | . |
| BRNP1 | BEDROOM, NEURO/PSYCH, 1 BED | VT | GPT | GPT | 2600 | 1200 | 35 | 40 | 3 | 100 | C | . | LS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | 24 | 24 | . | 14 | . | . | F |
| | | . | . | . | 8-6 | 4-0 | 40 | | 60 | 300 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 75 | | | | | . |
| BRNP2 | BEDROOM, NEURO/PSYCH, 2 BEDS | VT | GPT | GPT | 2600 | 1200 | 35 | 40 | 3 | 100 | C | . | LS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | 24 | 24 | . | 14 | . | . | F |
| | | . | . | . | 8-6 | 4-0 | 40 | | 60 | 300 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | M | | | | 75 | 75 | | | | | . |
| BRNP5 | BEDROOM, NEURO/PSYCH, SECLUSION | VT | GPT | GPT | 2600 | 1200 | 35 | 40 | 3 | 100 | C | . | LS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | 24 | 24 | . | 14 | . | . | F |
| | | . | . | . | 8-6 | 4-0 | 40 | | 60 | 300 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 75 | | | | | . |

# ARCHITECTURAL AND ENGINEERING DESIGN REQUIREMENTS

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | NO | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRNP6 | BEDROOM, N/P, SECLUSION ANTEROOM | VT | GPT | AT1 | 2600 | 1200 | 30 | 40 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | 24 | 24 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-6 | 4-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 75 | | | | | . |
| BRPB1 | BEDROOM, PEDIATRICS, 1 BED | VT | GPT | AT1 | 2600 | 1200 | 35 | 40 | 3 | 100 | C | R1 | LS | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | A | 0 | 4 | 2 | 24 | 24 | . | 14 | . | . | F |
| | | . | . | . | 8-6 | 4-0 | 40 | | 60 | 300 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 75 | | | | | . |
| BRPB2 | BEDROOM, PEDIATRICS, 2 BEDS | VT | GPT | AT1 | 2600 | 1200 | 35 | 40 | 3 | 100 | C | R1 | LS | . | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | A | 0 | 4 | 2 | 24 | 24 | . | 14 | . | . | F |
| | | . | . | . | 8-6 | 4-0 | 40 | | 60 | 300 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 75 | | | | | . |
| BRUN1* | SINGLE PATIENT ROOM ACUITY ADAPTABLE. | VT | GPT | AT1 | 2600 | 1200 | 30 | 40 | 3 | 300 | B | RC | L | . | 1 | . | . | . | 3 | . | . | . | 3 | . | . | . | A | + | 6 | 2 | 24 | 24 | Y | 14 | . | . | P |
| | | SV | . | . | 8'-6" | 4'-0" | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 75 | | | | | . |
| BX000 | EXCHANGE AREA - EQUIP BY OTHERS | VT | GPT | AT1 | 2600 | 1200 | 35 | 40 | 3 | 500 | . | . | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | 24 | 24 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-6 | 4-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 75 | | | | | . |
| BX001 | EXCHANGE VENDING AREA - UTILITY RQD | VT | GPT | AT1 | 2600 | 1200 | 35 | 50 | C | 150 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-6 | 4-0 | 40 | | . | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | . | . | | | | | . |
| CASH1 | CASHIER | VT | GPT | AT1 | 2400 | OPEN | 35 | 50 | 3 | 500 | . | . | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 21 | . | . | . | . | . |
| | | CP | . | . | 8'-0" | OPEN | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| CHC01 | CART HOLDING, CLEAN | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 5 | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 4 | 1 | * | 21 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| CHS01 | CART HOLDING, SOILED | VT | GLG | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 5 | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 1 | * | 21 | . | . | . | Y | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| CLR01 | CLASSROOM, TABLE/CHAIR | CP | GPT | AT1 | 2600 | 900 | 25 | 45 | 3 | 700 | F | . | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | * | * | 21 | . | . | . | . | . |
| | | VT | GAF | . | 8-6 | 3-0 | 30 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| CLR02 | CLASSROOM, WRITING ARM CHAIRS | CP | GPT | AT1 | 2600 | 900 | 25 | 45 | 3 | 700 | F | . | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | * | * | 21 | . | . | . | . | . |
| | | VT | GAF | . | 8-6 | 3-0 | 30 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| CLR03 | CLASSROOM, COMPUTER | CP | GPT | AT1 | 2600 | 900 | 25 | 45 | 3 | 700 | F | . | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | * | * | 21 | . | . | . | . | N |
| | | VT | GAF | . | 8-6 | 3-0 | 30 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| CLR04 | CLASSROOM, 2 BED ROOM MOCK-UP | VT | GPT | AT1 | 2600 | 1200 | 25 | 45 | 3 | 100 | . | . | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | * | * | 21 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-6 | 4-0 | 30 | | 60 | 300 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | ON | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLSC1 | PATIENT EDUCATION, KIOSK/ALCOVE | CP | GPT | AT1 | 2600 | 900 | 25 | 45 | 3 | 700 | F | . | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | * | * | 21 | . | . | . | . | . |
| | | VT | . | . | 8-6 | 3-0 | 30 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| CLSC2* | PATIENT EDUCATION CUBICLE | CP | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 50 | 3 | 700 | F | . | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * | . | . | . | . | . | . |
| | | VT | . | . | 8'-0" | 3'-0" | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | . | | | | | . |
| CMP01* | COMPUTER ROOM | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 50 | C | 500 | . | R | LE | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 4 | 1 | 20 | 20 | . | . | . | . | N |
| | | CP | . | . | 8'-0" | 3'-0" | 40 | | . | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 68 | 68 | | | | | . |
| CMP02* | COMPUTER TERMINAL/SERVER | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 50 | C | 500 | . | . | . | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 4 | 1 | 20 | 20 | . | . | . | . | N |
| | | . | . | . | 8'-0" | 3'-0" | 40 | | . | 700 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 68 | 68 | | | | | . |
| CMP03* | COMPUTER ARCHIVE STORAGE | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 50 | D | 500 | . | . | . | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 4 | 1 | 20 | 20 | . | . | . | . | N |
| | | . | . | . | 8'-0" | 3'-0" | 40 | | . | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 68 | 68 | | | | | . |
| COM02 | COMMUNICATIONS AMBULANCE DISPATCH | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 3 | 200 | . | . | L | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 21 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| COM03 | COMM ROOM, CENTRAL ALARM SECURITY | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 25 | 40 | 3 | 200 | . | R | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 21 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 30 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| COMC1* | COMMUNICATIONS ROOM | VT | GPT | . | 2400 | 900 | 25 | 40 | 3 | 500 | . | R | LS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 1 | . | * | 20 | . | . | . | . | N |
| | | . | . | . | VAR | 3'-0" | 30 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| CRA01 | CONFERENCE ROOM, SMALL | CP | GPT | AT1 | 2600 | 900 | 25 | 40 | 3 | 300 | . | . | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | * | * | 21 | . | . | . | . | . |
| | | . | SSP | . | 8-6 | 3-0 | 30 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| CRA02* | CONFERENCE ROOM, MEDIUM | CP | GPT | AT1 | 2600 | 900 | 25 | 40 | 3 | 300 | . | . | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | * | * | 21 | . | . | . | . | . |
| | | . | SSP | . | 8'-6" | 3'-0" | 30 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| CRA03* | CONFERENCE ROOM, LARGE | CP | GPT | AT1 | 2600 | 900 | 25 | 40 | 3 | 300 | F | . | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | * | * | 21 | . | . | . | . | . |
| | | . | SSP | . | 8'-6" | 3'-0" | 30 | | 60 | 700 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| CRC01 | CONFERENCE ROOM, COMMANDERS | CP | GPT | AT1 | 2600 | 900 | 25 | 40 | 3 | 300 | . | . | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | * | * | 21 | . | . | . | . | . |
| | | . | SSP | . | 8-6 | 3-0 | 30 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| CROP1* | CONFERENCE ROOM, EMERGENCY OPERATIONS CENTER | CT | GPT | AT1 | 2600 | 900 | 25 | 40 | 3 | 300 | F | . | L | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | * | * | 21 | . | . | . | . | . |
| | | . | SSP | . | 8'-6" | 3'-0" | 30 | | 60 | 700 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | ON | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRR01 | CONFERENCE ROOM, RADIOLOGY | CP | GPT | AT1 | 2600 | 900 | 25 | 40 | 3 | 300 | F | . | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | * | * | 21 | . | . | . | . | . |
| | | CP | SSP | GPT | 8-6 | 3-0 | 30 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| CSCQ1 | CENTRAL STERILE, CART ASSEMBLY/QUEUING | VT | GLG | AT2 | 2700 | B | 35 | 40 | 5 | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 6 | 1 | * | 20 | . | . | . | Y | . |
| | | SV | GPT | GLG | 9-0 | . | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| CSCR1 | CENTRAL STERILE, SOILED CART, RECEIVING | VT | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 6 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | SV | . | GLG | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| CSDE1* | CENTRAL STERILE, DECONTAMINATION SMALL | SV | GLG | GLG | 2700 | 1200 | 35 | 40 | 5 | 700 | . | . | LS | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | Y | . |
| | | ET | . | . | 9'-0" | 4'-0" | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| CSDE2* | CENTRAL STERILE, DECONTAMINATION MEDIUM | SV | GLG | GLG | 2700 | 1200 | 35 | 40 | 5 | 300 | F | . | LS | U | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | Y | . |
| | | ET | . | . | 9'-0" | 4'-0" | 40 | | 100 | 700 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| CSDE3* | CENTRAL STERILE, DECONTAMINATION LARGE | SV | GLG | GLG | 2700 | 1200 | 35 | 40 | 5 | 300 | F | . | LS | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | Y | . |
| | | ET | . | . | 9'-0" | 4'-0" | 40 | | 100 | 700 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| CSIA1 | CENTRAL STERILE, ASSEMBLY, STERILIZATION, SMALL | SV | GLG | AT2 | 2700 | 1200 | 35 | 40 | 5 | 1100 | . | . | . | U | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | + | 6 | 1.5 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | ET | GPT | GPT | 9-0 | 4'-0" | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| CSIA2* | CENTRAL STERILE ASSEMBLY, STERILIZATION, MEDIUM | SV | GLG | AT2 | 2700 | 1200 | 35 | 40 | 5 | 700 | F | . | . | U | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | + | 6 | 1.5 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | ET | GPT | GPT | 9'-0" | 4'-0" | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| CSIA3* | CENTRAL STERILE ASSEMBLY, STERILIZATION, LARGE | SV | GLG | AT2 | 2700 | 1200 | 35 | 40 | 5 | 700 | F | . | . | U | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | + | 6 | 1.5 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | ET | GPT | GPT | 9'-0" | 4'-0" | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| CSSS1 | CENTRAL STERILE, STERILIZATION, SMALL | SV | GLG | AT2 | 2700 | 1200 | 35 | 40 | 5 | 300 | . | . | . | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 2.5 | * | 20 | . | 14 | . | Y | M |
| | | ET | . | GLG | 9-0 | 4'-0" | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| CSSS2 | CENTRAL STERILE, STERILIZATION, MEDIUM | SV | GLG | AT2 | 2700 | 1200 | 35 | 40 | 5 | 300 | . | . | . | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 2.5 | * | 20 | . | 14 | . | Y | M |
| | | ET | . | GLG | 9-0 | 4'-0" | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| CSSS3* | CENTRAL STERILE, STERILIZATION, LARGE | SV | GLG | AT2 | 2700 | 1200 | 35 | 40 | 5 | 300 | F | . | LE | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 2.5 | * | 20 | . | 14 | . | Y | M |
| | | ET | . | GLG | 9'-0" | 4'-0" | 40 | | 100 | 700 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| CSWS3* | CENTRAL STERILE, WASHER/SCOPE | SV | GLG | AT2 | 2700 | 1200 | 35 | 40 | 5 | 700 | . | . | . | U | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 2.5 | * | 20 | . | 14 | . | Y | M |
| | | ET | . | GLG | 9'-0" | 4'-0" | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | NO | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWSH1 | CART WASH, MANUAL (STEAM GUN) | QT | GCT | GLG | 2700 | B | 35 | 40 | 5 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 2.5 | * | 20 | . | 14 | . | Y | M |
| | | . | . | . | 9-0 | . | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| CWSH2 | CART WASH, AUTOMATED WASHER | QT | GCT | GLG | 2700 | 1200 | 35 | 40 | C | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 2.5 | * | 20 | . | 14 | . | Y | M |
| | | . | . | . | 9-0 | 4'-0" | 40 | | C | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| DAYR1 | DAYROOM, WARD | VT | GPT | AT1 | 2400 | 1200 | 35 | 40 | 3 | 150 | . | . | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | CP | . | . | 8'-0" | 4-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| DNPB1 | DENT PROSTHETICS, ORTHODONTIC LAB | SV | GLG | AT1 | 2600 | 900 | 35 | 40 | 3 | 700 | C | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | VT | GPT | . | 8'-6" | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | L | | | | * | 68 | | | | | . |
| DNPC1 | DENT ROOM CERAMICS | SV | GLG | AT1 | 2600 | 1050 | 35 | 50 | 3 | 700 | C | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | B | + | 10 | 2.5 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | VT | GPT | . | 8'-6" | 3'-0" | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | L | | | | * | 68 | | | | | . |
| DNPF1 | DENT PROSTHETICS LAB, FULL FUNCT'N | SV | GLG | AT1 | 2600 | 900 | 35 | 40 | 3 | 700 | C | . | . | U | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | B | - | 10 | 2.5 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | VT | GPT | . | 8'-6" | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | L | | | | * | 68 | | | | | . |
| DNPL1 | DENT PROSTHETICS LAB, LIMITED | SV | GLG | AT1 | 2600 | 900 | 35 | 40 | 3 | 700 | C | . | . | U | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | B | - | 10 | 2.5 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | VT | GPT | . | 8'-6" | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | L | | | | * | 68 | | | | | . |
| DNRS1 | DENT REPAIR SHOP PER MAN | SV | GLG | AT1 | 2600 | 900 | 35 | 40 | 3 | 700 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | B | - | 6 | 2.5 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | VT | GPT | . | 8'-6" | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| DNSA1 | DENTAL SUPPORT SUBSTERILE | SV | GLG | AT1 | 2600 | 900 | 35 | 40 | 3 | 500 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | B | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | . | . |
| | | VT | GPT | . | 8-6 | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| DNSA2 | DENTAL SUPPORT PROSTHETIC | SV | GLG | AT1 | 2600 | 900 | 35 | 40 | 3 | 500 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | B | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | GPT | . | 8-6 | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| DNSB1 | DENTAL SUPPORT ORTHODONTICS | SV | GLG | AT1 | 2600 | 900 | 35 | 40 | 3 | 500 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | B | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | GPT | . | 8-6 | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| DNSC1 | Dental, Instrument Decontamination | SV | GLG | AT2 | 2600 | 900 | 30 | 40 | 3 | 700 | . | . | . | U | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | B | - | 10 | 2 | 24 | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | ET | . | . | 8-6 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 68 | | | | | . |
| DNSC2 | DENTAL, INSTRUMENT, STERILIZATION | SV | GLG | AT2 | 2600 | 900 | 30 | 40 | 3 | 700 | . | . | . | U | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | B | + | 6 | 2 | 24 | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | ET | . | . | 8-6 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 68 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | NO | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNSP1 | DENTAL SELF PREP AREA | SV | GLG | AT1 | 2600 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | GPT | . | 8-6 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| DNSS1 | DENTAL SUPPORT SUBSTERILE | SV | GLG | AT1 | 2600 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | B | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | . | . |
| | | VT | . | . | 8-6 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| DNTB1 | DENTAL TREATMENT RM, ORTHODONTICS | SV | GLG | AT1 | 2600 | 900 | 30 | 40 | 3 | 1600 | D | . | . | U | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | K | 0 | 6 | 2 | 24 | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-6 | 3-0 | 35 | | 60 | . | F | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 68 | | | | | . |
| DNTC1 | DENTAL TREATMENT RM, COMPREHENSIVE | SV | GLG | AT1 | 2600 | 900 | 30 | 40 | 3 | 1600 | D | . | . | U | . | 2 | . | . | . | 1 | 2 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | D | ++ | 12 | 3 | 24 | 20 | . | 14 | . | . | I |
| | | . | . | . | 8-6 | 3-0 | 35 | | 60 | . | F | | | . | | | | | | | | | | | | | K | | | | 75 | 68 | | | | | . |
| DNTE1 | DENTAL TREATMENT RM, ENDODONTICS | SV | GLG | AT1 | 2600 | 900 | 30 | 40 | 3 | 1600 | D | . | . | U | 1 | 2 | . | . | . | 1 | 2 | . | . | 1 | . | 1 | D | 0 | 6 | 2 | 24 | 20 | . | 14 | . | . | I |
| | | . | GPT | . | 8-6 | 3-0 | 35 | | 60 | . | F | | | . | | | | | | | | | | | | | K | | | | 75 | 68 | | | | | . |
| DNTG1 | DENTAL TREATMENT RM, GENERAL | SV | GLG | AT1 | 2600 | 900 | 30 | 40 | 3 | 1600 | D | . | . | U | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | K | 0 | 6 | 2 | 24 | 20 | . | 14 | . | . | D |
| | | VT | GPT | . | 8-6 | 3-0 | 35 | | 60 | . | F | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 68 | | | | | . |
| DNTG2 | DENTAL TREATMENT RM, ORAL HYGIENE | SV | GLG | AT1 | 2600 | 900 | 30 | 40 | 3 | 1600 | D | . | . | U | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | K | 0 | 6 | 2 | 24 | 20 | . | 14 | . | . | D |
| | | VT | GPT | . | 8-6 | 3-0 | 35 | | 60 | . | F | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 68 | | | | | . |
| DNTG3 | DENTAL TREATMENT RM, PATHOLOGY | SV | GLG | AT1 | 2600 | 900 | 30 | 40 | 3 | 1600 | D | . | . | U | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . | 1 | . | . | . | K | 0 | 6 | 2 | 24 | 20 | . | 14 | . | . | D |
| | | VT | GPT | . | 8-6 | 3-0 | 35 | | 60 | . | F | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 68 | | | | | . |
| DNTP1 | DENTAL TREATMENT RM, PROSTHODONTICS | SV | GLG | AT1 | 2600 | 900 | 30 | 40 | 3 | 1600 | D | . | . | U | . | 2 | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | L | 0 | 6 | 2 | 24 | 20 | . | 14 | . | . | D |
| | | VT | . | . | 8-6 | 3-0 | 35 | | 60 | . | F | | | . | | | | | | | | | | | | | K | | | | 75 | 68 | | | | | . |
| DNTP2 | DENTAL TREATMENT RM, PERIODONTICS | SV | GLG | AT1 | 2600 | 900 | 30 | 40 | 3 | 1600 | D | . | . | U | . | 2 | . | . | . | 1 | 2 | . | 1 | 1 | . | 1 | D | ++ | 12 | 3 | 20 | 24 | . | 14 | . | . | I |
| | | VT | . | . | 8-6 | 3-0 | 35 | | 60 | . | F | | | . | | | | | | | | | | | | | K | | | | 68 | 75 | | | | | . |
| DNTP3 | DENTAL TREATMENT RM, PEDIATRICS | SV | GLG | AT1 | 2600 | 900 | 30 | 40 | 3 | 1600 | D | . | . | U | . | 2 | . | . | . | 1 | 2 | . | 1 | 1 | . | 1 | D | 0 | 6 | 2 | 24 | 20 | . | 14 | . | . | I |
| | | VT | GPT | . | 8-6 | 3-0 | 35 | | 60 | . | F | | | . | | | | | | | | | | | | | K | | | | 75 | 68 | | | | | . |
| DNTR1* | DENTAL RECOVERY | SV | GLG | AT1 | 2600 | 1050 | 30 | 40 | 3 | 300 | B | . | . | U | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | + | 6 | 2 | 24 | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | GPT | . | 8'-6" | 3'-6" | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 68 | | | | | . |
| DNTS1 | DENTAL TREATMENT RM, ORAL SURGERY | SV | GLG | GLG | 2600 | 1050 | 30 | 40 | 3 | 2100 | D | . | . | U | . | 2 | . | . | . | 1 | 2 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | N | ++ | 12 | 3 | 20 | 26 | . | 14 | . | . | I |
| | | . | . | . | 8-6 | 3'-6" | 35 | | 60 | . | F | | | . | | | | | | | | | | | | | D | | | | 68 | 78 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | DLE | OX | NO | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNTS2 | DENT TREATMENT ORAL SURGERY SUPPORT | SV | GLG | AT1 | 2600 | 1050 | 30 | 40 | 3 | 700 | . | . | . | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | 24 | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-6 | 3'-6" | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 68 | | | | | . |
| DNTT1 | DENTAL TREATMENT RM, TRAINING | SV | GLG | AT1 | 2600 | 900 | 30 | 40 | 3 | 1600 | D | . | . | U | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | ++ | 12 | 3 | 24 | 20 | . | 14 | . | . | I |
| | | VT | . | . | 8-6 | 3-0 | 35 | | 60 | . | F | | | . | | | | | | | | | | | | | K | | | | 75 | 68 | | | | | . |
| DNXC1 | DENT XRAY CEPHALOMETRICS | VT | GLG | AT1 | 2600 | 900 | 30 | 40 | 3 | 100 | A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | 24 | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | SV | GPT | . | 8-6 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 68 | | | | | . |
| DNXD1 | DENTAL XRAY, INTRAORAL/PANOGRAPH/CEPHALOMETRIC | VT | GLG | AT1 | 2600 | 1050 | 30 | 40 | 3 | 100 | A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | 24 | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | SV | GPT | . | 8-6 | 3'-6" | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 68 | | | | | . |
| DNXF1 | DENT XRAY FILM PROCESSING AUTO 1 PR | VT | GPT | AT1 | 2400 | SP | 30 | 40 | 3 | 200 | G | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 2.5 | 24 | 20 | . | . | . | Y | . |
| | | SV | GLG | . | 8-0 | . | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 68 | | | | | . |
| DNXF2 | DENT XRAY FILM PROCESSING AUTO 2 PR | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 200 | G | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 2.5 | 24 | 20 | . | . | . | Y | . |
| | | SV | GLG | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 68 | | | | | . |
| DNXI1 | DENT XRAY INTRAORAL | SV | GLG | AT1 | 2600 | 1050 | 30 | 40 | 3 | 100 | A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | 24 | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | GPT | . | 8-6 | 3'-6" | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 68 | | | | | . |
| DNXR1 | DENT XRAY VIEWING | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | 24 | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | SV | GLG | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 68 | | | | | . |
| DOCK1 | LOADING DOCK | CS | SSP | SSP | VAR | I | . | . | 10 | 200 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | VAR | . | . | | 200 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | . | . | | | | | . |
| DR001 | DRESSING ROOM/CUBICLE | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 25 | 40 | 3 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | CP | . | . | 8-0 | 3-0 | 30 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| DUTY1 | ON-CALL ROOM | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 25 | 40 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | CP | . | . | 8'-0" | 3-0 | 30 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| EVPR1 | EVOKED POTENTIAL RESPONSE ROOM | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 35 | 5 | 300 | A | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 100 | . | C | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| EXEN1 | EXAMINATION ROOM, ENT | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | NO | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXER1* | EXAM, EMERGENCY ROOM | VT | GPT | AT1 | 8'-0" | 1200 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | . | 4'-0" | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |
| EXOS1 | EXAM/OFFICE, SPEECH THERAPIST | VT | GAF | AT1 | 2400 | 900 | 25 | 50 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | CP | . | . | 8-0 | 3-0 | 30 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |
| EXPO1 | EXAM ROOM, PODIATRY | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | SV | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |
| EXRG1 | EXAM ROOM, ARMY | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |
| EXRG2* | EXAM ROOM, NAVY | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8'-0" | 3'-0" | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |
| EXRG3* | EXAM ROOM, AIR FORCE | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8'-0" | 3'-0" | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |
| EXRG4* | EXAM, ADULT SCREENING | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8'-0" | 3'-0" | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |
| EXRG5* | EXAM, PEDIATRIC SCREENING | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8'-0" | 3'-0" | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |
| EXRG6* | EXAM, ISOLATION, NEGATIVE PRESSURE | SV | GLG | GLG | 2400 | H | 25 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -- | 12 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | Y | . |
| | | VT | GPT | GPT | 8'-0" | . | 30 | | 60 | 1100 | F | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |
| EXRG7* | EXAM, ISOLATION, POSITIVE PRESSURE | SV | GLG | GLG | 2400 | H | 25 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ++ | 12 | 2 | * | 23 | . | 14 | 17 | . | . |
| | | VT | GPT | GPT | 8'-0" | . | 30 | | 60 | 1100 | F | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |
| EXRG8* | EXAM ROOM, OB/GYN | SV | GPT | AT1 | 2400 | 1200 | 25 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | GLG | . | 8'-0" | 4'-0" | 30 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |
| EXRP1 | EXAM ROOM, PEDIATRICS | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |
| EXUD1 | EXAM, URODYNAMICS | SV | GLG | AT2 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | GPT | AT1 | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | ON | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXVE1 | EXAM, VESTIBULAR (EAR EXAM ROOM) | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 25 | 50 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | CP | GAF | . | 8-0 | 3-0 | 30 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |
| EYCL1 | EYE CONTACT LENS FITTING/DISPENSING | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| EYEL1 | EYELANE, ARMY/AIR FORCE | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 200 | A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | C | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| EYEL2 | EXAM/OFFICE, EYELANE, ARMY/AIRFORCE | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 200 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | 500 | F | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| EYEL3* | EYE LANE, NAVY | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 200 | A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8'-0" | 3'-0" | 35 | | 60 | . | C | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| EYEL4* | EYE LANE, FOLDED ELECTRONIC | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 200 | A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8'-0" | 3'-0" | 35 | | 60 | . | C | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| EYER1 | EYE ELECTRORETINOGRAPHY ROOM | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 200 | A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | C | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| EYFC1 | EYE FUNDUS CAMERA ROOM | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 200 | A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | C | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| EYFD1 | EYEGLASS FITTING & DISPENSING | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| EYOF1* | EYE, OPTICAL FABRICATION | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | . | . | . | 8'-0" | 3'-0" | 35 | | 60 | 1000 | F | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| EYOT2* | EYE, OPHTHALMOLOGY EXAM ROOM | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 200 | A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8'-0" | 3'-0" | 35 | | 60 | . | C | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| EYOT3* | PRK/LASIK EVALUATION ROOM | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | A | RA | LB | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8'-0" | 3'-0" | 35 | | 60 | 1100 | C | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| EYPL1 | EYE PROSTHETICS LAB | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | ON | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EYVF1 | EYE VISUAL FIELD/PERIMETRY ROOM | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 200 | A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | C | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| EYVS1* | EYE, VISUAL SCREEN | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8'-0" | 3'-0" | 35 | | 60 | . | F | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| FILE1 | FILE ROOM, GENERAL USE | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 7.5 | 150 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 40 | | 150 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| FSBR1 | FOOD SERVICE, BAKE AND ROAST CENTER | QT | GLG | GLG | 2700 | B | 35 | 50 | B | 700 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 10 | 2 | * | 20 | . | . | . | Y | M |
| | | . | . | AT2 | 9-0 | B | 40 | | B | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| FSCB1* | FOOD SERVICE, CARBONATED BEVERAGE ROOM | QT | GLG | GLG | 2700 | B | 35 | 50 | . | 200 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | AT2 | 9'-0" | . | 40 | | . | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | . | 50 | | | | | . |
| FSCD1 | FOOD SERVICE, CAFETERIA DINING ROOM | CP | GPT | AT1 | 2700 | B | 35 | 50 | 5 | 200 | C | . | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 12 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | . | . | 9-0 | . | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| FSCS1 | FOOD SERVICE, CART STORAGE | QT | GLG | GLG | 2700 | 900 | . | 40 | 5 | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | . | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| FSDA1 | FOOD SERVICE, DESSERT ASSEMBLY | QT | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 50 | 5 | 700 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 10 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | . | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| FSDS1 | FOOD SERVICE, DISH STORAGE AREA | QT | GLG | GLG | 2700 | 900 | . | 40 | 10 | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | . | | 200 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| FSDW1 | FOOD SERVICE, DISH WASHING | QT | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 50 | B | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 2 | * | 20 | . | . | . | Y | M |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | B | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| FSFC1 | FOOD SERVICE, FRY CENTER | QT | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 50 | B | 700 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | B | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| FSFV1 | FOOD SERVICE, FRESH FRUIT/VEGETABLE | QT | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 50 | 5 | 700 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 10 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | . | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| FSGB1 | FOOD SERVICE, GRILL AND BROIL AREA | QT | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 50 | B | 700 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 2 | * | 20 | . | . | . | Y | M |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | B | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | ON | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSIR1 | FOOD SERVICE, INGREDIENT ROOM | QT | GLG | GLG | 2700 | 900 | . | 40 | 7.5 | 150 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 10 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | . | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | . | | 150 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| FSMC1 | FOOD SERVICE, MIXING CENTER | QT | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 50 | B | 700 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 10 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | . | . |
| | | CS | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | B | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| FSMP1 | FOOD SERVICE, MEAT PROCESSING | QT | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 50 | B | 700 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 10 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | . | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | B | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| FSNP1 | FOOD SERVICE, NOURISHMENT PREP AREA | QT | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 50 | B | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 10 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | . | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | B | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| FSPP1 | FOOD SERVICE, PASTRY PREPARATION | QT | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 50 | 7.5 | 700 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 10 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | . | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 150 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| FSPT1 | FOOD SERVICE, PATIENT TRAY LINE | QT | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 50 | 5 | 700 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | . | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| FSPT2 | FOOD SERVICE, PATIENT TRAY CAROUSEL | QT | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 50 | 5 | 150 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 2 | * | 20 | . | . | . | Y | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| FSPW1 | FOOD SERVICE, POT WASHING | QT | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 50 | B | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 2 | * | 20 | . | . | . | Y | M |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | B | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| FSSA1 | FOOD SERVICE, SALAD ASSEMBLY | QT | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 50 | 5 | 700 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 10 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | . | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| FSSC1 | FOOD SERVICE, STEAM CENTER | QT | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 50 | 7.5 | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 2 | * | 20 | . | . | . | Y | M |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 150 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| FSSL1 | FOOD SERVICE, CAFETERIA SERVING | QT | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 50 | 7.5 | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 12 | 2 | * | 20 | . | . | . | Y | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 150 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| FSTD1 | FOOD SERVICE, THERAPEUTIC DIET PREP | QT | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 50 | 7.5 | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 10 | 2 | * | 20 | . | . | . | Y | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 150 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| HAFR1 | HEARING AID FITTING ROOM | VT | GAF | AT1 | 2700 | 900 | 20 | 40 | 3 | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | CP | . | . | 9-0 | 3-0 | 25 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |

# ARCHITECTURAL AND ENGINEERING DESIGN REQUIREMENTS

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | ON | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATL1 | HEARING AID TESTING LAB/SHOP | VT | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 30 | 40 | 3 | 700 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| HYPR1* | HYPERBARIC CHAMBER ROOM | SSP | SSP | SSP | VAR | VAR | SSP | SSP | 5 | 300 | B | RA | LB | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | VAR | VAR | SSP | | 100 | 1100 | F | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| ICE01 | ICE MACHINE | VT | GPT | AT1 | 2400 | OPEN | 35 | 40 | B | 150 | . | . | . | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 1.5 | * | 20 | . | . | . | Y | . |
| | | CT | GPT | . | 8-0 | OPEN | 40 | | B | . | . | | | U | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| JANC1 | JANITORS' CLOSET | VT | CT | GPT | 2400 | 900 | 40 | 40 | 5 | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | . | . | . | . | . | . | Y | . |
| | | CS | GPT | AT1 | 8-0 | 3-0 | 45 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | . | . | | | | | . |
| KEY01* | KEY/ACCESS CONTROL | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | . | . | . | S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 8'-0" | 3'-0" | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBAP1 | ALLERGEN PREPARATION | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 5 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 6 | 2 | * | 20 | . | 14 | 14 | . | M |
| | | SV | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBAR1 | LAB AUTOPSY ROOM | CT | GLG | GLG | 2700 | 1200 | 35 | 40 | 3 | 700 | D | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 12 | 3 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | ET | . | . | 9-0 | 4-0 | 40 | | 60 | 1600 | F | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBBD1 | LAB BLOOD DONOR STATION | VT | GLG | AT2 | 2600 | 1200 | 35 | 40 | 3 | 500 | C | . | LS | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | B | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | SV | GPT | . | 8-6 | 4-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBBD2 | LABORATORY, BLOOD/PHORESIS PROCESSING | VT | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 30 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | . |
| | | SV | GPT | . | 9-0 | 3-0 | 35 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBBG2 | LAB, BLOOD GAS | VT | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 30 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | . |
| | | SV | GPT | . | 9-0 | 3-0 | 35 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBBP1 | LAB BODY PREP ROOM | CT | GLG | GLG | 2700 | 1200 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | ET | . | . | 9-0 | 4'-0" | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBBS1 | LAB BLOOD SHIPPING - BASIC | VT | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | . | LS | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | . |
| | | SV | GPT | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBBS2 | LAB BLOOD SHIPPING - FROZEN BLOOD | SV | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 30 | 40 | 5 | 500 | C | . | LS | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | . | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 35 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | NO | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBBV1 | LAB BODY VIEWING ROOM | VT | GLG | AT2 | 2700 | 1200 | 30 | 40 | 5 | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 12 | 3 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | SV | GPT | . | 9-0 | 4'-0" | 35 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBCP1 | LAB CYTOGENETICS PREPARATION | SV | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBCR1 | LAB CYTOGENETICS READING ROOM | VT | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 30 | 40 | 5 | 500 | A | R | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 35 | | 100 | . | C | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBDE1 | LAB DERMATOLOGY | VT | GPT | AT2 | 2700 | 900 | 30 | 40 | 5 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | B | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | . | M |
| | | SV | GLG | . | 9-0 | 3-0 | 35 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBDR1 | LAB DECONTAMINATION ROOM | SV | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | B | - | 10 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | VT | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBDS1 | LAB BONE DISSECTION (ENT USE) | SV | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | . | . | U | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBEM2 | LAB, ELECTRON MICROSCOPE | SV | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 30 | 40 | 5 | 500 | A | R | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | . | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 35 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBEM3 | LAB ELECTRON MICRO' SPECIMEN PREP | SV | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 30 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | . | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 35 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBEN1 | LAB ENTOMOLOGY | SV | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBFC1 | LAB FLOW CYTOMETER ROOM | SV | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 30 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 35 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBGW1 | LAB GLASSWARE WASHING ROOM | SV | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 200 | C | . | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 2.5 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBIH1 | LAB INDUSTRIAL HYGIENE | SV | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBIR1 | LAB INCUBATION ROOM WALK-IN | SV | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | . | LS | E | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | + | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | NO | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBMR1 | LAB MORGUE REFRIGERATOR | SV | GLG | GLG | 2700 | 1050 | . | 40 | C | 150 | . | . | LS | E | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 10 | 2 | SP | . | . | . | . | Y | . |
| | | PF | PF | SSP | 9-0 | 3-6 | . | | C | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | . | . | | | | | . |
| LBMR2 | LAB MORGUE REFRIGERATOR – WALK-IN | SV | GLG | GLG | 2700 | 1050 | 35 | 40 | C | 150 | . | . | LS | E | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | . | 2 | SP | . | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-6 | 40 | | C | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | . | . | | | | | . |
| LBOB1 | LAB OB/GYN CLINIC - SPECIMENS | SV | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 30 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 35 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBRB1 | LAB RESEARCH BIOCHEMISTRY | SV | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 30 | 40 | 5 | 500 | C | . | LS | E | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 35 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBRC1 | LAB RESEARCH CLEAN | SV | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 30 | 40 | 5 | 500 | C | . | LS | E | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | + | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | . | M |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 35 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBRC2 | LAB RESEARCH CONTAINMENT ROOM | SV | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | . | LS | E | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBRI1 | LAB RADIOIMMUNOASSAY | SV | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 30 | 40 | 5 | 500 | C | . | LS | E | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | B | + | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | . | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 35 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBRP1 | LAB RADIATION PROTECTION | SV | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 30 | 40 | 5 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | . | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 35 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBSC1 | LAB SMALL CLINIC - STANDARD | SV | GLG | AT2 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 5 | 500 | C | . | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | VT | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBSM1 | LAB SOLUTION & MEDIA PREP | SV | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 30 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | + | 6 | 2 | * | 20 | . | 14 | 17 | . | M |
| | | VT | GPT | AT1 | 9-0 | 3-0 | 35 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBSP1 | LABORATORY, SATELLITE | SV | GLG | AT2 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 5 | 300 | . | . | LS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBSS1 | LABORATORY, SHIPPING & RECEIVING MINIMAL | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 5 | 300 | . | . | LS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | . | . |
| | | SV | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBSS2* | LABORATORY, SHIPPING/RECEIVING, SMALL | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 5 | 300 | . | . | LS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | . | . |
| | | SV | . | . | 8'-0" | 3'-0" | 35 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | NO | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBSS3* | LABORATORY, SHIPPING & RECEIVING, MEDIUM | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 5 | 300 | . | . | LS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | . | . |
| | | SV | . | . | 8'-0" | 3'-0" | 35 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBSS4* | LABORATORY, SHIPPING & RECEIVING, LARGE | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 5 | 300 | . | . | LS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | . | . |
| | | SV | . | . | 8'-0" | 3'-0" | 35 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBTS1 | LAB TISSUE STORAGE AREA | VT | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 30 | 40 | 5 | 300 | . | . | LS | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | . | . |
| | | SV | . | . | 9-0 | 3-0 | 35 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBUL1 | LAB ULTRA LOW TEMP FREEZER AREA | PF | SPF | SPF | 2700 | 900 | . | . | 5 | 200 | . | . | LS | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 6 | 2 | SP | . | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | . | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | . | . | | | | | . |
| LBUR1 | LAB, UROLOGY, URINE | VT | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | SV | GLG | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBVP1 | LAB VENIPUNCTURE | SV | GLG | AT1 | 2700 | 1200 | 30 | 40 | 5 | 700 | C | R | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | GPT | . | 9-0 | 4-0 | 35 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LBWA1 | LAB WATER | SV | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 30 | 40 | 5 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | . | . |
| | | VT | . | . | 9-0 | 3-0 | 35 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LCCL1 | LINEN CONTROL, CLEAN | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 7.5 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8'-0" | 3-0 | 40 | | 150 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| LCFA1 | LINEN CONTROL, FOLDING AREA | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 7.5 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8'-0" | 3-0 | 40 | | 150 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| LCS01 | LINEN CONTROL, SEAMSTRESS | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 7.5 | 1100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 8'-0" | 3-0 | 40 | | 150 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| LCSL1 | LINEN CONTROL, SOILED LINEN | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 5 | 200 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 2 | * | 20 | . | . | . | Y | . |
| | | . | GLG | . | 8'-0" | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LCUC1 | LINEN CONTROL, UNIFORM CONVEYOR | VT | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 200 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | SV | GLG | AT2 | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| LDAT1 | LABOR & DELIVERY, ANTEPARTUM TESTING | VT | GLG | AT1 | 2700 | 1200 | 30 | 45 | 3 | 500 | C | R | L | . | 1 | . | . | . | 3 | . | . | . | 1 | . | . | . | B | 0 | 6 | 2 | 24 | 24 | . | 14 | . | . | . |
| | | SV | GPT | AT2 | 9-0 | 4-0 | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 75 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | NO | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDDR1 | LABOR & DELIVERY, C SECTION ROOM | ET | GCT | GLG | 3000 | J | 30 | 45 | 3 | 2100 | D | RA | LB | . | 7 | . | . | . | 13 | . | . | . | 5 | 2 | 2 | 2 | C | ++ | 25 | 5 | R | R | Y | 14 | 14 | . | C |
| | | SV | GLG | . | 10-0 | . | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | D | | | | R | R | | | | | P |
| LDEP1 | LABOR & DELIVERY, EXAM & PREP | VT | GLG | AT2 | 2400 | 1200 | 30 | 45 | 3 | 500 | C | R | L | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | B | 0 | 6 | 2 | 24 | 24 | . | 14 | . | . | . |
| | | SV | . | . | 8-0 | 4-0 | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 75 | | | | | . |
| LDRP1* | LABOR & DELIVERY, LDRP (NARROW) | SV | GLG | AT1 | 2700 | 1200 | 30 | 45 | 3 | 300 | D | RA | LB | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | E | 0 | 6 | 2 | 24 | 24 | . | 14 | . | . | . |
| | | SSP | SSP | . | 9'-0" | 4'-0" | 35 | | 60 | 2100 | F | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 75 | | | | | . |
| LDRP2* | LABOR & DELIVERY, LDRP (WIDE) | SV | GLG | AT1 | 2700 | 1200 | 30 | 45 | 3 | 300 | D | RA | LB | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | E | 0 | 6 | 2 | 24 | 24 | . | 14 | . | . | . |
| | | SSP | SSP | . | 9'-0" | 4'-0" | 35 | | 60 | 2100 | F | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 75 | | | | | . |
| LDRP3* | LDR/LDRP ISOLATION ROOM | SV | GLG | GPT | 2700 | 1200 | 30 | 45 | 3 | 300 | D | RA | LB | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | E | -- | 12 | 2 | 24 | 24 | Y | 14 | . | Y | E |
| | | SSP | SSP | GLG | 9'-0" | 4'-0" | 35 | | 60 | 2100 | F | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 75 | | | | | . |
| LIBB1 | LIBRARY, BOOK STACK AREA | CP | GAF | AT1 | 3000 | OPEN | 25 | 45 | D | 300 | . | . | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | GPT | . | 10-0 | OPEN | 30 | | D | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LIBD1 | LIBRARY, REFERENCE DESK | CP | GAF | AT1 | 3000 | 900 | 25 | 45 | 5 | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | GPT | . | 10-0 | 3-0 | 30 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LIBP1 | LIBRARY, PERIODICALS STACKS | CP | GAF | AT1 | 3000 | 900 | 25 | 45 | D | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | GPT | . | 10-0 | 3-0 | 30 | | D | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LIBS1 | LIBRARY, SEATING AREA | CP | GAF | AT1 | 3000 | 900 | 25 | 45 | 3 | 500 | . | . | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 1.5 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | GPT | . | 10-0 | 3-0 | 30 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LIBV1 | LIBRARY, PATIENT RESOURCE ROOM | CP | GAF | AT1 | 3000 | 900 | 25 | 45 | 7.5 | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | GPT | . | 10-0 | 3-0 | 30 | | 150 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LIBW1 | LIBRARY, WORK AREA - LIBRARY STAFF | CP | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 25 | 45 | 5 | 700 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | GAF | . | 9-0 | 3-0 | 30 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LMAB1 | LABORATORY, ANAEROBIC BACT' - TB | SV | GLG | GLG | 2700 | 900 | 30 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 35 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LMBB1 | LABORATORY, BLOOD BANK, SMALL | SV | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 30 | 40 | 5 | 500 | C | . | LS | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | . | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 35 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | ON | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMBB2 | LABORATORY, BLOOD BANK, MEDIUM | SV | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 30 | 40 | C | 500 | C | . | LS | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | . | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 35 | | C | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LMBB3 | LABORATORY, BLOOD BANK, LARGE | SV | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 30 | 40 | C | 500 | C | . | LS | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | . | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 35 | | C | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LMCH1 | LABORATORY, CHEMISTRY, MINIMAL | SV | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 35 | 40 | C | 500 | C | R | L | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | C | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LMCH2 | LABORATORY, CHEMISTRY, SMALL | SV | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LMCH3 | LABORATORY, CHEMISTRY, MEDIUM | SV | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LMCH4* | LABORATORY, CHEMISTRY, LARGE | SV | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | VT | GPT | AT2 | 9'-0" | 3'-0" | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LMCY1 | LABORATORY, CYTOLOGY, SMALL | SV | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | VT | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LMCY3 | LABORATORY, CYTOLOGY, LARGE | SV | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | VT | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LMHC1 | LABORATORY, HISTOPATHOLOGY, MEDIUM | SV | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | E | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | VT | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LMHC2* | LABORATORY, HISTOPATHOLOGY, LARGE | SV | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | E | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | VT | . | . | 9'-0" | 3'-0" | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LMHI1 | LABORATORY, HEMATOLOGY, MINIMAL | SV | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | E | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | VT | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LMHI2* | LABORATORY, HEMOTOLOGY, SMALL | SV | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | E | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | VT | . | AT2 | 9'-0" | 3'-0" | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LMHI3* | LABORATORY, HEMOTOLOGY, MEDIUM | SV | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | E | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | VT | . | AT2 | 9'-0" | 3'-0" | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | ON | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMHI4* | LABORATORY, HEMOTOLOGY, LARGE | SV | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | E | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | VT | . | AT2 | 9'-0" | 3'-0" | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LMHS1 | LABORATORY, HISTOLOGY, SMALL | SV | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | E | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | VT | . | AT2 | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LMHS2 | LABORATORY, HISTOLOGY, LARGE | SV | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | E | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | VT | . | AT2 | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LMM01 | LABORATORY, MICROBIOLOGY, MINIMAL | SV | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | VT | . | AT2 | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LMM02 | LABORATORY, MICROBIOLOGY, SMALL | SV | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | VT | . | AT2 | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LMM03 | LABORATORY, MICROBIOLOGY, MEDIUM | SV | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | VT | . | AT2 | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LMM04* | LABORATORY, MICROBIOLOGY, LARGE | SV | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | E | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | VT | . | AT2 | 9'-0" | 3'-0" | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LMMP1 | LABORATORY MICROBIOLOGY/PARASITIOLOGY | SV | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | VT | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LMMY1 | LABORATORY MYCOLOGY | SV | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | VT | . | AT2 | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LMS01 | LABORATORY, SEROLOGY, SMALL | SV | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | VT | . | AT2 | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LMS03 | LABORATORY, SEROLOGY, LARGE | SV | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | VT | . | AT2 | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LMT01 | LABORATORY, TOXICOLOGY | SV | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | VT | . | AT2 | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LMU01 | LABORATORY, URINALYSIS, MINIMAL | SV | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | VT | . | AT2 | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | ON | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMU02 | LABORATORY, URINALYSIS, SMALL | SV | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | VT | . | AT2 | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LMU03 | LABORATORY, URINALYSIS, MEDIUM | SV | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | VT | . | AT2 | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LMU04* | LABORATORY, URINALYSIS, LARGE | SV | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | VT | . | AT2 | 9'-0" | 3'-0" | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LMV01 | LABORATORY, VIROLOGY, SMALL | SV | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | . | . | AT2 | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LMV02 | LABORATORY, VIROLOGY, LARGE | SV | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | R | L | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | M |
| | | VT | . | AT2 | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LOB01 | LOBBY | VT | GPT | AT1 | VAR | SP | 35 | 40 | 5 | 150 | . | . | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | SP | SSP | SSP | VAR | . | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LOB02* | LOBBY, VESTIBULE | VT | GPT | AT1 | VAR | SP | . | . | 5 | 150 | . | . | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 6 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | SP | SSP | SSP | VAR | . | . | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LR001 | LOCKER AREA, PERSONAL PROPERTY | VT | GLG | GLG | 2400 | 900 | 30 | 40 | 5 | 200 | . | . | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | SSP | CT | AT2 | 8-0 | 3-0 | 35 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| LR002 | LOCKER ROOM, CHANGING | VT | GLG | GLG | 2400 | 900 | 30 | 40 | 5 | 200 | . | . | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | CT | CT | AT2 | 8-0 | 3-0 | 35 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| MECH1* | MECHANICAL ROOMS | CS | SSP | SSP | VAR | VAR | 50 | 55 | B | 300 | . | R | LS | S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | . | . | . | K |
| | | . | . | . | VAR | VAR | 70 | | B | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | . | 50 | | | | | . |
| MECH2* | AIR HANDLING ROOMS | CS | SSP | SSP | VAR | VAR | 50 | 55 | B | 300 | . | R | LS | S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | . | . | . | K |
| | | . | . | . | VAR | VAR | 70 | | B | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | . | 50 | | | | | . |
| MEDP1 | MEDICATION PREPARATION STATION | VT | GLG | AT2 | 2400 | 900 | 30 | 45 | 5 | 1100 | C | R | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 21 | . | 90 | . | . | . |
| | | . | GPT | AT1 | 8-0 | 3-0 | 35 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| MICL1 | MEDICAL ILLUS, COPY LABORATORY | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 5 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | SV | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | DE | OX | NO | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDR1 | MEDICAL ILLUS, DARKROOM, DUAL | VT | GLG | GPT | 2400 | L | 30 | 40 | 5 | 150 | G | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 2 | 24 | 20 | . | . | . | Y | . |
| | | SV | . | . | 8-0 | . | 35 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 68 | | | | | . |
| MIPF1 | MEDICAL ILLUS, PHOTO FINISH | VT | GLG | GPT | 2400 | 900 | 30 | 40 | 5 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | SV | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| MIPP1 | MEDICAL ILLUS, PRINT PROCESS DUAL | VT | GLG | GPT | 2400 | 900 | 30 | 40 | 5 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 1.5 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | SV | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| MIST1 | MEDICAL ILLUS, STUDIO | VT | GPT | GPT | 2400 | 900 | 30 | 40 | 5 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | SV | GLG | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 100 | 1600 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| MMCR1 | MEDICAL MATERIAL CART RECEIVING | VT | GPT | AT1 | 3000 | E | 35 | 50 | 5 | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 10-0 | . | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| MMCR2 | MEDICAL MATERIAL CART RESTOCKING AREA | VT | GPT | AT1 | 3000 | E | 35 | 50 | 5 | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 10-0 | . | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| MMGS1 | MEDICAL MATERIAL GENERAL STORAGE | VT | GPT | AT1 | B | 1200 | 35 | 50 | 6 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | . | 4-0 | 40 | | 125 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| MMRP1 | MEDICAL MATERIAL RECEIVING/PROCESS | VT | GPT | AT1 | B | 1200 | 35 | 50 | 5 | 200 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | 24 | 10 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | . | 4-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 55 | | | | | . |
| MRMB1 | MAIL ROOM, DISTRIBUTION AREA | VT | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 35 | 50 | 5 | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| MRPS1 | MAIL ROOM, U.S. POST OFFICE | VT | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 35 | 50 | 5 | 500 | . | . | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| MRRS1 | MAIL ROOM, RECEIVING/SORTING | VT | GPT | AT1 | 2700 | B | 35 | 50 | 6 | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 9-0 | . | 40 | | 125 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| MRS01 | MED RECORDS, STOR, FIXED | VT | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 7.5 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 150 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| MRS02 | MED RECORDS, STOR, MOVABLE | VT | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 35 | 40 | D | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | CP | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | D | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | NO | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRT01 | MED RECORDS TRANSCRIPTION | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 25 | 40 | 3 | 700 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | CP | . | . | 8-0 | 3-0 | 30 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| MRWK1 | MED RECORDS WORKROOM | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 5 | 700 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | CP | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| NBCD1 | NBC DECONTAMINATION SUITE | CS | SSP | SSP | . | VAR | 35 | 50 | 5 | 500 | C | R | L | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | Y | M |
| | | . | . | . | . | VAR | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| NBCD2* | DECONTAMINATION SHOWER | SV | SSP | SSP | VAR | VAR | 35 | 40 | 3 | 300 | . | . | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | Y | M |
| | | CS | GLG | GLG | VAR | VAR | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| NCWD1 | NOURISHMENT CENTER, WARD | VT | GLG | AT1 | 2400 | OPEN | 35 | 40 | 5 | 500 | . | . | . | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | SV | GPT | . | 8-0 | OPEN | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| NMCR1 | NUCLEAR MEDICINE, COMPUTER ROOM | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 5 | 500 | . | . | LS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | CP | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| NMDC1 | NUCLEAR MEDICINE, DOSE CALIBRATION | SV | GLG | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | . | LS | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | Y | M |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| NMDS1 | NUCLEAR MEDICINE, DECAY STORAGE | SV | GLG | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 300 | . | . | LS | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | Y | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| NMGS1 | NUCLEAR MEDICINE, GENERAL SCANNING | SV | GLG | AT1 | 3000 | 1200 | 30 | 40 | 5 | 500 | A | . | LS | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | - | 6 | 2 | * | 20 | . | . | . | Y | . |
| | | . | . | . | 10-0 | 4-0 | 35 | | 100 | . | C | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| NMIR1 | NUCLEAR MEDICINE, INJECTION ROOM | SV | GLG | AT1 | 2400 | 1050 | 30 | 40 | 3 | 700 | A | . | LS | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | Y | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-6 | 35 | | 60 | . | C | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| NMRC1 | NUCLEAR MEDICINE, RADIUM CART HOLD | SV | GLG | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 5 | 300 | . | . | LS | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| NMRP1 | NUCLEAR MEDICINE, RADIOPHARMACY | SV | GLG | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 5 | 500 | A | . | LS | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 6 | 2 | * | 20 | . | . | . | Y | M |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 100 | . | C | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| NMSS1 | NUCLEAR MEDICINE, SPECIAL SCANNING | SV | GLG | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 5 | 500 | C | . | LS | E | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | NO | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMUR1 | NUCLEAR MEDICINE, UPTAKE ROOM | SV | GLG | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 5 | 200 | . | . | LS | E | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| NMWB1 | NUCLEAR MEDICINE, WHOLE BODY | SV | GLG | AT1 | 3000 | 1200 | 30 | 40 | 5 | 500 | C | . | LS | E | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 10-0 | 4-0 | 35 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| NMWR1* | NUCLEAR MEDICINE, WAITING ROOM, HOT | VT | GPT | AT1 | 2400 | 1200 | 30 | 45 | 3 | 300 | . | . | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 6 | 1 | * | 20 | . | 14 | . | Y | . |
| | | CP | . | . | 8'-0" | 4'-0" | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| NSTA1 | NURSE STATION, INPATIENT/ER | | GPT | AT1 | 2400 | M | 35 | 40 | 5 | 300 | C | R | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | . | . | 8-0 | . | 40 | | 100 | 700 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| NSTA3 | NURSE STATION, SUBSTATION | | GPT | AT1 | 2400 | M | 35 | 40 | 5 | 300 | C | R | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | . | . | 8-0 | . | 40 | | 100 | 700 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| NSTA4 | NURSE STATION, OUTPATIENT | CP | GPT | AT1 | 2400 | M | 35 | 40 | 5 | 300 | C | . | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | GPT | . | 8-0 | . | 40 | | 100 | 700 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| NYAR1 | NURSERY ANTEROOM WITH SCRUB SINK | SV | GPT | AT1 | 2400 | 1200 | 25 | 45 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 12 | 3 | 23 | 27 | Y | 14 | . | . | P |
| | | VT | GLG | AT2 | 8'-0" | 4-0 | 30 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 74 | 80 | | | | | . |
| NYFA1 | NURSERY FEEDING AREA | SV | GLG | AT2 | 2700 | 1200 | 25 | 45 | 3 | 500 | A | . | LS | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 0 | 6 | 1.5 | 23 | 27 | Y | 14 | . | . | P |
| | | VT | GPT | . | 9-0 | 4-0 | 30 | | 60 | . | C | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 74 | 80 | | | | | . |
| NYIC1 | NURSERY LEVEL II | SV | GLG | AT2 | 2700 | F | 25 | 45 | 3 | 700 | A | R | L | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | G | ++ | 12 | 5 | 23 | 27 | Y | 14 | . | . | P |
| | | VT | GPT | . | 9-0 | . | 30 | | 60 | . | C | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 74 | 80 | | | | | . |
| NYIC2 | NURSERY LEVEL III (NICU) | SV | GLG | AT2 | 2700 | 1200 | 25 | 45 | 3 | 700 | A | RC | L | . | 3 | . | . | . | 3 | . | . | . | 3 | . | . | . | G | ++ | 12 | 5 | 23 | 27 | Y | 14 | . | . | P |
| | | VT | . | . | 9-0 | 4-0 | 30 | | 60 | . | C | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 74 | 80 | | | | | O |
| NYIR1 | NURSERY, ISOLATION | SV | GLG | AT2 | 2700 | 1200 | 25 | 45 | 3 | 700 | A | R | L | . | 3 | . | . | . | 3 | . | . | . | 3 | . | . | . | . | -- | 12 | 2 | 23 | 27 | Y | 14 | . | Y | P |
| | | VT | . | . | 9-0 | 4-0 | 30 | | 60 | . | C | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 74 | 80 | | | | | A |
| NYNN1 | NURSERY, NORMAL NEWBORN, LEVEL I | SV | GLG | AT2 | 2700 | 1200 | 25 | 45 | 3 | 700 | A | R | L | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | H | ++ | 12 | 5 | 23 | 27 | Y | 14 | . | . | P |
| | | VT | . | . | 9-0 | 4-0 | 30 | | 60 | . | C | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 74 | 80 | | | | | . |
| NYPR1 | NURSERY PROCEDURE ROOM | SV | GLG | AT2 | 2700 | 1200 | 25 | 45 | 3 | 500 | C | R | L | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | G | ++ | 12 | 5 | 23 | 27 | Y | 14 | 14 | . | P |
| | | . | . | . | 9-0 | 4-0 | 30 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 74 | 80 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | NO | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYPT1 | NURSERY TEACHING PARENTS ROOM | CP | GPT | AT1 | 2400 | 1200 | 30 | 45 | 3 | 700 | A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | 23 | 27 | Y | . | . | . | P |
| | | VT | . | . | 8-0 | 4'-0" | 35 | | 60 | . | C | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 74 | 80 | | | | | . |
| NYTU1 | NURSERY TRANSPORT UNIT ALCOVE | SV | GLG | AT2 | 2400 | OPEN | 30 | 45 | 3 | 500 | C | R | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | GPT | . | 8-0 | OPEN | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| NYWE1 | NURSERY, EXAM AREA | SV | GLG | AT1 | 2700 | 1200 | 30 | 45 | 3 | 500 | C | R | L | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | G | ++ | 12 | 5 | 23 | 27 | Y | 14 | . | . | P |
| | | VT | GPT | . | 9-0 | 4-0 | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 74 | 80 | | | | | . |
| OFA01 | OFFICE, ADMINISTRATIVE, STD FURN. | CP | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | 500 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OFA02 | OFFICE, ADMINISTRATIVE, SYS FURN. | CP | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | 500 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OFA03* | OFFICE, ADMINISTRATIVE CUBICLES | CP | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | . | . | 8'-0" | 3'-0" | 35 | | 60 | 500 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OFC01 | OFFICE, COMMANDER, SMALL FACILITY | CP | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | 500 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OFC02 | OFFICE, COMMANDER, MEDIUM FACILITY | CP | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | 500 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OFC03 | OFFICE, COMMANDER, LARGE FACILITY | CP | GPT | AT1 | 2600 | 900 | 30 | 45 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | . | . | 8-6 | 3-0 | 35 | | 60 | 500 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OFD01 | OFFICE, PROVIDER, ARMY | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | 500 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OFD02 | OFFICE, PROVIDER, NAVY | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | 500 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OFD03 | OFFICE, PROVIDER, AIR FORCE | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | 500 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OFDC1* | OFFICE, MENTAL HEALTH PROVIDER | CP | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | . | . | 8'-0" | 3'-0" | 35 | | 60 | 500 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | NO | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFDC2* | OFFICE, CONSULT ROOM | CP | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | . | . | 8'-0" | 3'-0" | 35 | | 60 | 500 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OFDR1 | OFFICE, DOCTOR, RADIOLOGY | CP | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | 500 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OFM01 | OFFICE, KEY PERSONNEL, SMALL | CP | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | 500 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OFM02 | OFFICE, KEY PERSONNEL, MEDIUM | CP | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | 500 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OFM03* | OFFICE, KEY PERSONNEL, LARGE | CP | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | . | . | 8'-0" | 3'-0" | 35 | | 60 | 500 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OOHR1* | OUTPATIENT OBSERVATION/HYDRATION | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8'-0" | 3'-0" | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OPAE1* | AUDITORY ELECTROPHYSIOLOGICAL LAB | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | CP | . | . | 8'-0" | 3'-0" | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OPAI1 | OUTPATIENT ALLERGY INJECTION ROOM | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | B | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | SV | GLG | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OPAS1 | OUTPATIENT ALLERGY SKIN TESTING | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | B | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | SV | GLG | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OPCR1 | OUTPATIENT, CASTROOM, 1 STATION | VT | GPT | AT1 | 2700 | G | 35 | 50 | 3 | 500 | C | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | B | 0 | 10 | 2 | * | 21 | . | 14 | . | Y | . |
| | | SV | GLG | GPT | 9-0 | . | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| OPCR2* | OUTPATIENT, CAST ROOM, 2 STATION | VT | GPT | AT1 | 2700 | 1200 | 30 | 50 | 3 | 500 | C | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 0 | 10 | 2 | * | 21 | . | 14 | . | Y | . |
| | | SV | GLG | GPT | 9'-0" | 4'-0" | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| OPCT1 | OUTPATIENT CHEMOTHERAPY AREA | SV | GLG | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | B | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | . | AT2 | 8'-0" | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OPCT2 | OUTPATIENT CHEMOTHERAPY PREPARATION ROOM | SV | GLG | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | . | AT2 | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | NO | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPDC1* | OUTPATIENT DERMATOLOGY CRYOTHERAPY | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | SV | GLG | . | 8'-0" | 3'-0" | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OPDU1 | OUTPATIENT DERMATOLOGY UV BOOTH | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | C | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OPEC1 | OUTPATIENT EKG TESTING | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 300 | C | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 21 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| OPEC2 | OUTPATIENT EKG WORK AREA 1 STATION | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OPEE1 | OUTPATIENT EEG TESTING AREA,1 STA. | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 300 | A | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | C | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OPEE2 | OUTPATIENT EEG WORK AREA, 1 STATION | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 25 | 40 | 3 | 1100 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 30 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OPHM1 | OUTPATIENT HOLTER MONITOR ROOM | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OPIR1 | OUTPATIENT IMMUNIZATION ROOM | VT | GPT | AT1 | 2400 | 1050 | 35 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | U | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | B | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | SV | GLG | . | 8'-0" | 3-6 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OPMH1* | OUTPATIENT, GROUP THERAPY | CP | GPT | AT1 | VAR | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | . | . | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | GAF | . | VAR | 3'-0" | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OPMH2* | OUTPATIENT, MENTAL HEALTH TESTING | CP | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | GAF | . | 8'-0" | 3'-0" | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OPMH3* | OUTPATIENT, BIOFEEDBACK ROOM | CP | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 700 | A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | GAF | . | 8'-0" | 3'-0" | 35 | | 60 | . | C | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OPMH4* | OUTPATIENT, SECURED OBSERVATION ROOM | CP | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | A | . | LS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | GAF | . | 8'-0" | 3'-0" | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OPNR1 | OUTPATIENT NEPHROLOGY RENAL STUDY | SV | GLG | AT2 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | + | 6 | 1 | * | 21 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | GPT | AT1 | 8'-0" | 3-0 | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | NO | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPPE1 | OUTPATIENT, ECHOCARDIOGRAPH | VT | GPT | AT1 | 2400 | 1050 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 21 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | GPT | . | 8-0 | 3-6 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| OPPE2* | OUTPATIENT STRESS ECHOCARDIOGRAPH | VT | GPT | AT1 | 2400 | 1050 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 21 | . | 14 | . | . | . |
| | | CP | GAF | . | 8'-0" | 3'-6" | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| OPPF1 | OUTPATIENT PULMONARY FUNCTION | VT | GPT | AT1 | 2700 | 1050 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | B | - | 6 | 1.5 | * | 21 | . | 14 | . | Y | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3'-6" | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | M | | | | * | 70 | | | | | . |
| OPPF4 | OUTPATIENT PULMO FUNCT BODY BOX | VT | GPT | AT1 | 2700 | 1050 | 35 | 50 | 3 | 500 | C | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | B | 0 | 4 | 2 | * | 21 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3'-6" | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | M | | | | * | 70 | | | | | . |
| OPPF5 | OUTPATIENT PULMO FUNCT TREADMILL RM | VT | GPT | AT1 | 2700 | 1050 | 35 | 50 | 3 | 500 | C | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 21 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3'-6" | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| OPPF6 | OUTPATIENT PULMO FUNCT SLEEP STUDY | CP | GPT | AT1 | 2600 | 1050 | 20 | 50 | 3 | 100 | A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 21 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-6 | 3'-6" | 25 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| OPPM1 | OUTPATIENT PACEMAKER WORKROOM | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 1100 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 21 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| OPPS1 | OUTPATIENT PULMO FUNCT SCREENING | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | B | 0 | 4 | 2 | * | 21 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| OPRC1 | OUTPATIENT RESPIRATORY CLEANING RM | VT | GLG | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 1100 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | Y | M |
| | | SV | GPT | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OPRT1 | OUTPATIENT RESPIRATORY TREATMENT | VT | GLG | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | B | 0 | 6 | 2 | * | 21 | . | 14 | . | . | . |
| | | SV | GPT | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| OPST1 | OUTPATIENT NON-STRESS TESTING, MULTIPLE | VT | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 35 | 50 | 3 | 500 | C | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | B | 0 | 4 | 2 | * | 21 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| OPTM1 | OUTPATIENT TREADMILL ROOM | VT | GPT | AT1 | 2700 | 1050 | 35 | 50 | 3 | 500 | C | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | B | 0 | 4 | 2 | * | 21 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3'-6" | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| OPTM2* | OUTPATIENT TILT TABLE TESTING | VT | GPT | AT1 | 2700 | 1050 | 35 | 50 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * | . | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 9'-0" | 3'-6" | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | . | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | NO | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPVL1 | OUTPATIENT VASCULAR LAB | SV | GLG | AT1 | 2400 | 1050 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | B | 0 | 4 | 2 | * | 21 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | GPT | . | 8-0 | 3-6 | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| ORCM1 | OPERATING ROOM, CARDIAC STORAGE | VT | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 35 | 50 | 3 | 2100 | D | RA | LB | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | 24 | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | CS | GLG | . | 9'-0" | 3'-0" | 40 | | 60 | . | F | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 70 | | | | | . |
| ORCS1 | OPERATING ROOM CYSTOSCOPIC SURGERY | ET | GLG | GLG | 3000 | K | 30 | 45 | 3 | 2100 | D | RA | LB | . | 6 | . | . | . | 12 | . | . | . | 8 | 2 | 4 | 2 | C | ++ | 25 | 5 | R | R | Y | 14 | 14 | Y | C |
| | | SV | SSP | . | 10-0 | . | 35 | | 60 | . | F | | | . | | | | | | | | | | | | | D | | | | R | R | | | | | . |
| ORCT1 | OPERATING ROOM CARDIOTHORACIC | ET | GLG | GLG | 3000 | K | 30 | 45 | 3 | 2100 | D | RA | LB | . | 6 | . | . | . | 12 | . | . | . | 8 | 2 | 4 | 2 | C | ++ | 25 | 5 | R | R | Y | 14 | 17 | Y | C |
| | | SV | SSP | . | 10-0 | . | 35 | | 60 | . | F | | | . | | | | | | | | | | | | | D | | | | R | R | | | | | . |
| ORCW1 | OPERATING ROOM CLEAN WORK AREA | ET | GLG | GLG | 2700 | 1050 | 30 | 45 | 3 | 1100 | F | R | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 6 | 2 | 20 | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | SV | SSP | . | 9-0 | 3-6 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 68 | 68 | | | | | . |
| ORDA1 | OPERATING ROOM DECONTAMINATION AR. | CT | GLG | GLG | 2700 | 1050 | 30 | 45 | 3 | 300 | . | R | L | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 1 | . | I | - | 10 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | Y | M |
| | | SV | SSP | . | 9-0 | 3-6 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OREC1 | OPERATING ROOM EQUIPMENT CLEANUP | VT | GLG | GLG | 2700 | 900 | 30 | 45 | 3 | 300 | . | R | L | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 1 | . | I | + | 6 | 2 | 24 | 20 | . | 14 | . | Y | . |
| | | SV | SSP | . | 9-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 68 | | | | | . |
| ORGS1 | OPERATING ROOM GENERAL SURGERY | ET | GLG | GLG | 3000 | K | 30 | 45 | 3 | 2100 | D | RA | LB | . | 6 | . | . | . | 12 | . | . | . | 8 | 2 | 4 | 2 | C | ++ | 25 | 5 | R | R | Y | 14 | 14 | . | C |
| | | SV | SSP | . | 10-0 | . | 35 | | 60 | . | F | | | . | | | | | | | | | | | | | D | | | | R | R | | | | | . |
| ORHL1 | OPERATING ROOM HEART LUNG PUMP ROOM | ET | GLG | GLG | 3000 | K | . | . | 3 | 200 | . | . | LS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ++ | 25 | 5 | R | R | Y | 14 | 17 | . | C |
| | | SV | SSP | . | 10-0 | . | . | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | R | R | | | | | . |
| ORNE1 | OPERATING ROOM NEUROSURG EQUIP STOR | SV | GLG | GLG | 3000 | 1200 | . | . | 6 | 200 | . | . | LS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 6 | 1.5 | 24 | 24 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | SSP | . | 10-0 | 4-0 | . | | 125 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 75 | | | | | . |
| ORNS1 | OPERATING ROOM NEUROSURGERY | ET | GCT | GLG | 3000 | K | 30 | 45 | 3 | 2100 | D | RA | LB | . | 6 | . | . | . | 12 | . | . | . | 8 | 2 | 4 | 2 | C | ++ | 25 | 5 | R | R | Y | 14 | 17 | . | C |
| | | SV | SSP | . | 10-0 | . | 35 | | 60 | . | F | | | . | | | | | | | | | | | | | D | | | | R | R | | | | | . |
| OROE1 | OPERATING ROOM ORTHOPEDIC EQUIP SR | SV | GLG | GLG | 3000 | 1200 | 40 | 40 | 6 | 200 | . | . | LS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 6 | 1.5 | 24 | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | SSP | . | 10-0 | 4-0 | 45 | | 125 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 68 | | | | | . |
| OROS1 | OPERATING ROOM ORTHOPEDIC SURGERY | ET | GLG | GLG | 3000 | K | 30 | 45 | 3 | 2100 | D | RA | LB | . | 6 | . | . | . | 12 | . | . | . | 8 | 2 | 4 | 2 | C | ++ | 25 | 5 | R | R | Y | 14 | 17 | . | C |
| | | SV | SSP | . | 10-0 | . | 35 | | 60 | . | F | | | . | | | | | | | | | | | | | D | | | | R | R | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | NO | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORPC1 | OPERATING ROOM PLASTER CART STORAGE | SV | GLG | GLG | 2700 | 1050 | 30 | 40 | 3 | 50 | . | . | LB | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | 24 | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | SSP | . | 9-0 | 3-6 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 68 | | | | | . |
| ORPH2 | OPERATING ROOM PREP/HOLD WORKSTATIO | VT | GLG | GLG | 2700 | 1200 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | R | L | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | B | 0 | 6 | 2 | 24 | 24 | . | 14 | . | . | . |
| | | SV | SSP | . | 9-0 | 4-0 | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 75 | | | | | . |
| ORPP1 | OPERATING ROOM PATIENT PREP/INDUCT | VT | GLG | GLG | 2700 | 1200 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | R | L | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | B | 0 | 6 | 2 | 24 | 24 | . | 14 | . | . | . |
| | | SV | SSP | . | 9-0 | 4-0 | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 75 | | | | | . |
| ORSA1 | OPERATING ROOM SCRUB AREA, 2 SINK | SV | GLG | GLG | 2700 | OPEN | 30 | 40 | 3 | 1100 | A | . | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 6 | 2 | 24 | 24 | . | 14 | . | . | . |
| | | SSP | SSP | . | 9-0 | OPEN | 35 | | 60 | . | C | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 75 | | | | | . |
| ORSR1 | OPERATING ROOM SUBSTERILE ROOM | ET | GLG | GLG | 2700 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | . | . | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 6 | 2 | 24 | 24 | . | 14 | . | . | . |
| | | SV | SSP | . | 9-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 75 | | | | | . |
| ORSS1 | OPERATING ROOM STERILE STORAGE | VT | GLG | GLG | 2700 | 900 | 40 | 40 | 6 | 200 | . | . | LS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 6 | 2 | 24 | 24 | . | 14 | . | . | . |
| | | SV | SSP | . | 9-0 | 3-0 | 45 | | 125 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 75 | | | | | . |
| OTDL1 | OCC. THERAPY, DAILY LIVING SKILLS TRAINING ROOM | CP | GPT | AT1 | 2400 | 1050 | 35 | 45 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | . | . | 8'-0" | 3-6 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OTEV1 | OCC. THERAPY, EVALUATION AREA | CP | GPT | AT1 | 2400 | 1050 | 30 | 45 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | . | . | 8'-0" | 3-6 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OTGC1 | OCC. THERAPY, GENERAL CLINIC AREA | CP | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 30 | 45 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | . | . | 9-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| OTWT1 | OCC. THERAPY, ERGONOMICS LABORATORY | CP | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 45 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | . | . | 8'-0" | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| PAIA1 | PATIENT ADMIN INTERVIEW AREA | CP | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| PEDS1* | PHYSICAL EXAM, DENTAL SCREEN | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 45 | 3 | 1600 | D | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | SV | . | . | 8'-0" | 3'-0" | 35 | | 60 | . | F | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| PEHS1 | PHYSICAL EVAL HEARING SCREEN 1 PERSON | CP | GAF | AT1 | 2700 | 900 | 30 | 45 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | GPT | . | 9-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | NOISE SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | LIGHT N | EM PWR PWR | EM PWR LT | EM PWR N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | ON | NI | WAGD | WAGN | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | TEMP WN | RH | FL IN | FL F | EX | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEHS2 | PHYSICAL EVAL HEARING SCREEN 4 PERSON | CP | GAF | AT1 | 2700 | 900 | 30 | 45 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | GPT | . | 9-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| PEHS3 | PHYSICAL EVAL HEARING SCREEN 6 PERSON | CP | GAF | AT1 | 2700 | 900 | 30 | 45 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | GPT | . | 9-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| PEHS4 | PHYSICAL EVAL HEARING SUITE(2 ROOM) | CP | GAF | AT1 | 2700 | 900 | 30 | 45 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | GPT | . | 9-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| PEHW1 | PHYSICAL EVAL HEIGHT AND WEIGHT | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| PEVH2 | PHYSICAL EVAL VISION/HEARING PEDS | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| PEVS1 | PHYSICAL EVAL VISION SCREENING | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| PHBS1* | PHARMACY BULK STORAGE LOW VOLUME | VT | GPT | AT1 | VAR | 900 | 35 | 45 | 5 | 500 | . | . | . | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | VAR | 3'-0" | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| PHBS2* | PHARMACY BULK STORAGE MEDIUM VOLUME | VT | GPT | AT1 | VAR | 900 | 35 | 45 | 5 | 500 | . | . | . | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | VAR | 3'-0" | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| PHBS3* | PHARMACY BULK STORAGE HIGH VOLUME | VT | GPT | AT1 | VAR | 1066 | 35 | 45 | 5 | 500 | . | . | . | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | VAR | 3'-6" | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| PHDS1* | PHARMACY OFF SITE SATELLITE FOR MEDIUM VOLUME | VT | GPT | AT1 | VAR | 900 | 30 | 40 | 3 | 1100 | F | R | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | VAR | 3'-0" | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| PHDS2* | PHARMACY OFF SITE SATELLITE FOR HIGH VOLUME | VT | GPT | AT1 | VAR | 900 | 30 | 40 | 3 | 1100 | F | R | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | VAR | 3'-0" | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| PHIV1 | PHARMACY IV ADMIXTURE, LOW VOLUME | VT | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 3 | 1100 | F | R | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | SV | GPT | AT1 | 9-0 | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| PHIV2 | PHARMACY IV ADMIXTURE, MED VOLUME | VT | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 3 | 1100 | F | R | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | SV | GPT | AT1 | 9-0 | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | NO | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHIV3 | PHARMACY IV ADMIXTURE, HIGH VOLUME | VT | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 3 | 1100 | F | R | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | R |
| | | SV | GPT | AT1 | 9-0 | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| PHMP1 | PHARMACY MANUFACTURING & PREPACK, LOW VOLUME | VT | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 1100 | F | R | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| PHMP2* | PHARMACY MANUFACTURING & PREPACK MED VOL | VT | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 1100 | F | R | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 9'-0" | 3'-0" | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| PHMP3* | PHARMACY MANUFACTURING & PREPACK HIGH VOL | VT | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 1100 | F | R | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 9'-0" | 3'-0" | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| PHOD1 | PHARMACY STORAGE/DISPENSING LOW VOLUME | CP | GPT | AT1 | 2700 | 1050 | 35 | 40 | 5 | 1100 | F | R | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | GPT | . | 9-0 | 3-6 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| PHOD2 | PHARMACY STORAGE/DISPENSING MED VOLUME | VT | GPT | AT1 | 2700 | 1050 | 35 | 40 | 5 | 1100 | F | R | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | GPT | . | 9-0 | 3-6 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| PHOD3* | PHARMACY STORAGE/DISPENSING HIGH VOLUME | VT | GPT | AT1 | 2700 | 1066 | 35 | 45 | 5 | 1100 | F | R | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 9'-0" | 3'-6" | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| PHUD1 | PHARMACY UNIT DOSE CENTER | VT | GLG | AT1 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 3 | 1100 | F | R | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | SV | GPT | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| PLAY1 | PLAYROOM, PEDIATRICS | CP | GPT | AT1 | 2700 | 1200 | 35 | 45 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 1.5 | * | 21 | . | . | . | . | . |
| | | VT | GAF | . | 9-0 | 4-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| PMCC1* | PLANT MAINTENANCE CONTROL CENTER | CS | GPT | AT1 | VAR | VAR | 35 | 50 | 5 | 500 | . | R | LS | S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | SSP | SSP | . | VAR | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| PMCW1 | PLANT MAINTENANCE, COMMON WORK AREA | CS | GPT | AT1 | VAR | VAR | 35 | 50 | 5 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 1 | * | 21 | . | . | . | Y | M |
| | | VT | SSP | SSP | 9-0 | VAR | 40 | | 100 | 700 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| PMWS1 | PLANT MAINTENANCE, WORKSTATION | CS | GPT | AT1 | VAR | VAR | 35 | 50 | 5 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | SSP | SSP | 9-0 | VAR | 40 | | 100 | 700 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| PTAT1 | PHYS THERAPY AMPUTEE TRAINING AREA | CP | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 3 | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | B | 0 | 6 | 2 | 24 | 21 | . | . | . | . | . |
| | | VT | GLG | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 70 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | ON | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTBT1 | PHYS THERAPY BACK THERAPY PROGRAM | CP | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 3 | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 21 | . | . | . | . | . |
| | | VT | GPT | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| PTCW1 | PHYS THERAPY CUBICLE WORKSTATION | VT | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 3 | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 21 | . | . | . | . | . |
| | | CP | GPT | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| PTEA1 | PHYS THERAPY EXERCISE AREA - GYM | VT | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 6 | 2 | * | 21 | . | . | . | Y | . |
| | | CP | GPT | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| PTEM1 | PHYS THERAPY ELECTROMYOGRAPHY (EMG) | VT | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 3 | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 21 | . | . | . | . | . |
| | | . | GPT | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| PTES1 | PHYS THERAPY EXERCISE STATION | VT | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 6 | 2 | * | 21 | . | . | . | . | . |
| | | CP | GPT | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| PTEW1 | PHYS THERAPY EXTREM WHIRLP ARM/LEG | VT | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 35 | 40 | C | 200 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 6 | 2 | * | 21 | . | . | . | Y | . |
| | | CT | CT | GLG | 9-0 | 3-0 | 40 | | C | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| PTGL1 | PHYS THERAPY GAIT OBS. LANE | VT | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 3 | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 21 | . | . | . | . | . |
| | | CT | CT | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| PTIS1 | PHYS THERAPY ISOKINETIC STA - DIAG | VT | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 35 | 40 | C | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 6 | 2 | * | 21 | . | . | . | Y | . |
| | | . | GPT | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | C | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| PTPR1 | PHYS THERAPY PEDIATRIC REHAB | VT | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 3 | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 21 | . | . | . | . | . |
| | | CP | GPT | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| PTTC1 | PHYS THERAPY TREATMENT CUBICLE | VT | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 3 | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 21 | . | . | . | . | . |
| | | CP | GPT | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| PTWT1 | PHYS THERAPY WHIRLPOOL TREATMENT | CT | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 35 | 40 | C | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 6 | 2 | * | 21 | . | . | . | . | . |
| | | QT | CT | GLG | 9-0 | 3-0 | 40 | | . | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| PTWW1 | PHYS THERAPY WHIRLPOOL WORKSTATION | CT | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 35 | 40 | C | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 6 | 2 | * | 21 | . | . | . | . | . |
| | | QT | CT | GLG | 9-0 | 3-0 | 40 | | . | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| RAA01 | CHAPEL ALTAR | CP | GPT | AT1 | 2700 | OPEN | 20 | 40 | 3 | 300 | A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | SP | SP | 9-0 | OPEN | 25 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | NO | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RABS1 | RELIGIOUS ACTIVITY, CHANCEL | CP | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 20 | 40 | 3 | 300 | A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | SP | SP | 9-0 | 3-0 | 25 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| RAMR1 | RELIGIOUS ACTIVITY MEDITATION ROOM | CP | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 20 | 40 | 3 | 300 | A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | SSP | . | 9-0 | 3-0 | 25 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| RAS01 | CHAPEL SEATING AREA, FIXED SEATS | CP | GPT | AT1 | VAR | OPEN | 20 | 40 | 3 | 150 | A | . | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | SSP | . | VAR | OPEN | 25 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| RASR1 | CHAPEL, SACRISTY/STORAGE | CP | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 30 | 40 | 6 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | . | . | 9-0 | 3-0 | 35 | | 125 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| RCA01 | RESUSCITATION CART ALCOVE | VT | GPT | AT1 | 2400 | OPEN | 35 | 40 | 3 | 150 | . | R | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | OPEN | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | . | . | | | | | . |
| RDC01 | RENAL DIALYSIS CHAIR STATION | VT | GPT | AT1 | 2600 | 1200 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | R | L | . | 2 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | B | + | 6 | 2 | * | 21 | . | 14 | . | . | . |
| | | SV | GLG | AT2 | 8-6 | 4-0 | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| RDC02 | RENAL DIALYSIS CHAIR STATION NEG PR | VT | GPT | AT1 | 2600 | 1200 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | R | L | . | 2 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | B | - | 6 | 2 | * | 21 | . | 14 | . | Y | . |
| | | SV | GLG | AT2 | 8-6 | 4-0 | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| RDP01 | RENAL DIALYSIS, STORAGE, PORTABLE | VT | GPT | AT1 | 2600 | 1200 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | R | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 6 | 2 | * | 21 | . | 14 | . | . | . |
| | | SV | GLG | AT2 | 8-6 | 4-0 | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| RDPD1 | RENAL DIALYSIS PERITONEAL STATION | VT | GPT | AT1 | 2600 | 1200 | 30 | 40 | 3 | 500 | C | R | L | . | 2 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | B | + | 6 | 2 | * | 21 | . | 14 | . | . | . |
| | | SV | GLG | AT2 | 8-6 | 4-0 | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| RDWT1* | RENAL DIALYSIS WATER TREATMENT RM | VT | GPT | AT1 | 2600 | 900 | 30 | 40 | . | 500 | . | . | L | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | . | . | . | 10 | . | . | . | Y | . |
| | | SV | GLG | AT2 | 8'-6" | 3-0" | 35 | | . | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | . | 50 | | | | | . |
| RECP1 | RECEPTION | VT | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 21 | . | 14 | . | . | . |
| | | CP | SSP | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 60 | 500 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| RECP2 | RECEPTION/WORKSTATION (COF) | VT | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 21 | . | 14 | . | . | . |
| | | CP | SSP | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 60 | 500 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| RECP3 | RECEPTION/INFORMATION DESK | VT | GPT | AT1 | VAR | OPEN | 35 | 40 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 21 | . | 14 | . | . | . |
| | | SSP | SSP | . | VAR | OPEN | 40 | | 60 | 500 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | NO | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RER01* | REFRIGERATION EQUIPMENT ROOM | CS | GPT | VAR | VAR | 1200 | 35 | 50 | B | 200 | . | . | LS | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SP | SP | . | . | . | . | . |
| | | VT | . | VAR | VAR | 4'-0" | 40 | | B | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | . | . | | | | | . |
| RPR01 | REPRODUCTION ROOM, STANDARD | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 50 | 5 | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 10 | 2 | * | 21 | . | . | . | . | . |
| | | CP | . | . | 8-0 | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| RPR02 | REPRODUCTION ROOM, HIGH VOLUME | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 50 | 7.5 | 700 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 10 | 2 | * | 21 | . | . | . | . | . |
| | | CP | . | . | 8-0 | 3-0 | 40 | | 150 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| RRIR1 | RECOVERY ROOM, ISOLATION | SV | GLG | GLG | 2700 | 1200 | 30 | 40 | 3 | 300 | B | R | L | . | 1 | . | . | . | 3 | . | . | . | 3 | . | . | . | B | -- | 12 | 2 | 24 | 21 | Y | 14 | . | Y | O |
| | | . | . | GPT | 9-0 | 4-0 | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 70 | | | | | . |
| RROP1 | RECOVERY CUBICLE, PHASE II | SV | GLG | AT2 | 2700 | 1200 | 30 | 40 | 3 | 300 | B | R | L | . | 1 | . | . | . | 3 | . | . | . | 3 | . | . | . | B | + | 6 | 2 | * | 21 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | GPT | AT1 | 9-0 | 4-0 | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| RRSS1 | RECOVERY ROOM, PHASE I | SV | GLG | GLG | 2700 | 1200 | 30 | 40 | 3 | 300 | B | R | L | . | 1 | . | . | . | 3 | . | . | . | 3 | . | . | . | B | + | 6 | 2 | 24 | 21 | Y | 14 | 14 | . | O |
| | | . | . | AT2 | 9-0 | 4-0 | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 70 | | | | | . |
| RRSS3 | RECOVERY ROOM OUTPATIENT SEATED | SV | GLG | AT2 | 2700 | 1200 | 30 | 40 | 3 | 300 | B | . | LS | . | 1 | . | . | . | 3 | . | . | . | 3 | . | . | . | B | + | 6 | 2 | * | 21 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | GPT | AT1 | 9-0 | 4-0 | 35 | | 60 | 700 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| SEC01 | SECRETARY, GENERAL USE | CP | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | GPT | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| SEC02 | SECRETARY, COMMAND | CP | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| SHWR1* | SHOWER ROOM | CT | GCT | GLG | VAR | 900 | 35 | 45 | 3 | 200 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 6 | 1.5 | * | 24 | . | . | . | Y | . |
| | | SSP | SSP | . | VAR | 3'-0" | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 75 | | | | | . |
| SHWR2* | SHOWER, INPATIENT UNIT | CT | GCT | GLG | VAR | 900 | 35 | 45 | 3 | 200 | . | . | LS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 6 | 1.5 | * | 24 | . | . | . | Y | . |
| | | SSP | SSP | . | VAR | 3'-0" | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 75 | | | | | . |
| SINK1* | SINK STAFF HANDWASHING | VT | GPT | VAR | VAR | 900 | 35 | 45 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | SSP | SSP | . | VAR | 3'-0" | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| SL001 | STAFF LOUNGE | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 45 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 5 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | CP | GPT | . | 8-0 | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | ON | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL002* | TEAM INTERACTION STATION CLINIC OF THE FUTURE (COF) | CP | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 8'-0" | 3'-0" | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| SRCH1 | STORAGE RM, CHARGING, BATTERY/EQUIP | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 10 | 50 | . | . | . | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E | - | 10 | . | 29 | 18 | . | . | . | Y | M |
| | | CS | . | GPT | 8-0 | 3-0 | 40 | | 200 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 85 | 65 | | | | | . |
| SRCS1 | STORAGE RM, CRUTCH AND SPLINT | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 6 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 8'-0" | 3-0 | 40 | | 125 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| SRE01 | STORAGE RM, EQUIPMENT | VT | GPT | AT1 | 2400 | E | 40 | 40 | 6 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | GPT | 8'-0" | . | 45 | | 125 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| SRF01 | STORAGE RM, FREEZER WALK-IN | VT | SPF | SPF | VAR | SP | . | . | 13 | 200 | . | . | LB | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | SP | SP | . | . | . | . | . |
| | | SSP | . | . | VAR | SP | . | | 275 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | SP | SP | | | | | . |
| SRF02 | STORAGE RM, FREEZERS - FREESTANDNG | PF | GLG | GLG | VAR | SP | 40 | 40 | B | 200 | . | . | LB | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 10 | 2 | * | 20 | . | . | . | Y | . |
| | | SSP | GPT | . | VAR | SP | 45 | | B | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| SRGC1 | STORAGE RM, GAS CYLINDERS, EXTERIOR | CS | BPT | GPT | 2700 | 900 | 45 | 40 | 7.5 | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 6 | . | . | . | . | . | . | Y | G |
| | | . | GPT | SSP | 9-0 | 3-0 | 50 | | 150 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | . | . | | | | | . |
| SRGC2 | STORAGE RM, GAS CYLINDERS, INTERIOR | VT | GLG | GLG | 2400 | 900 | 35 | 40 | 7.5 | 200 | . | . | LB | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 6 | . | * | 20 | . | . | . | Y | G |
| | | SV | GPT | SSP | 8-0 | 3-0 | 40 | | 150 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| SRHM1 | STORAGE RM, HAZARDOUS MATERIALS | CS | BPT | GPT | 2400 | 900 | 45 | 40 | 6 | 100 | E | . | LB | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 6 | . | . | . | . | . | . | Y | G |
| | | . | GPT | . | 8'-0" | 3-0 | 50 | | 125 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | . | . | | | | | . |
| SRL01 | STORAGE RM, LAB MICROSCOPE SLIDES | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 6 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 4 | 1 | * | 21 | . | 13 | . | . | . |
| | | . | . | AT2 | 8'-0" | 3-0 | 40 | | 125 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| SRL02 | STORAGE RM, LAB PARAFFIN BLOCKS | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 6 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 4 | 1 | * | 21 | . | 13 | . | . | . |
| | | . | . | AT2 | 8'-0" | 3-0 | 40 | | 125 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| SRLW1 | STORAGE RM/AREA, LITTER-WHEELCHAIR | VT | GPT | AT1 | 2400 | OPEN | 35 | 40 | 6 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 21 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 8'-0" | OPEN | 40 | | 125 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| SRPB1 | STORAGE RM, PATIENT BAGGAGE | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 6 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 8'-0" | 3-0 | 40 | | 125 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | ONO | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRPS1 | STORAGE RM, PARTS STORAGE | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 6 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | CS | . | . | 8'-0" | 3-0 | 40 | | 125 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| SRR01 | STOR. RM REFRIGERATOR, WALK-IN | PF | SPF | SPF | VAR | SP | . | . | 13 | 200 | . | . | LB | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | VAR | SP | . | | 275 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | . | . | | | | | . |
| SRR02 | STORAGE RM, REFRIGERATORS FREESTND | QT | GLG | GLG | VAR | SP | . | . | B | 200 | . | . | LB | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | | SV | GPT | GPT | VAR | SP | . | | B | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | . | . | | | | | . |
| SRS01 | STORAGE RM, SHELVING | VT | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 40 | 40 | 7.5 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | CS | . | . | 9-0 | 3-0 | 45 | | 150 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| SRSE1 | STORAGE RM, EQUIPMENT/SHELVING | VT | GPT | AT1 | 2700 | 900 | . | . | 7.5 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | CS | . | . | 9-0 | 3-0 | . | | 150 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| SSC01 | SECURE STORAGE, CAGE | VT | GPT | AT1 | 2700 | 900 | . | . | 6 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | CS | . | . | 9-0 | 3-0 | . | | 125 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| SSS01 | SECURE STORAGE, SAFE | VT | SSP | SSP | VAR | SP | . | . | C | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | | CS | . | . | VAR | SP | . | | C | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | . | . | | | | | . |
| SSV01 | SECURE STORAGE, VAULT | CS | CCS | CCS | VAR | SSP | . | . | 6 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | SSP | SSP | SSP | VAR | SSP | . | | 125 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| TCGS1 | TREATMENT CUBICLE GENERAL SURGICAL | SV | GLG | AT2 | 2700 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | D | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | + | 12 | 3 | 20 | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | . | AT1 | 9-0 | 3-0 | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 68 | 73 | | | | | . |
| TLTF0 | TOILET/SHOWER, HANDICAP ACCESSIBLE | SV | GCT | GLG | 2400 | 900 | 35 | 40 | 3 | 200 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | EX | 10 | . | . | . | . | . | . | Y | . |
| | | CT | SPF | SPF | 8-0 | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | . | . | | | | | . |
| TLTF1 | TOILET, FEMALE, SINGLE | CT | GPT | GPT | 2400 | 900 | 35 | 40 | 3 | 200 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | EX | 10 | . | . | 20 | . | . | . | Y | . |
| | | SSP | CT | . | 8-0 | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | . | 68 | | | | | . |
| TLTF2 | TOILET FEMALE, MULTIPLE | CT | GPT | GPT | 2400 | 900 | 35 | 40 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | EX | 10 | . | . | 20 | . | . | . | Y | . |
| | | SSP | CT | . | 8-0 | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | . | 68 | | | | | . |
| TLTM1 | TOILET, MALE, SINGLE | CT | GPT | GPT | 2400 | 900 | 35 | 40 | 3 | 200 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | EX | 10 | . | . | 20 | . | . | . | Y | . |
| | | SSP | CT | SSP | 8-0 | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | . | 68 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | ON | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLTM2 | TOILET, MALE, MULTIPLE | SV | GPT | GPT | 2400 | 900 | 35 | 40 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | EX | 10 | . | . | 20 | . | . | . | Y | . |
| | | SSP | CT | SSP | 8-0 | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | . | 68 | | | | | . |
| TLTP1 | TOILET PSYCHIATRIC | CT | GPT | GPT | 2400 | 1050 | 35 | 40 | 3 | 200 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | EX | 10 | . | . | 20 | . | . | . | Y | . |
| | | SSP | CT | SSP | 8-0 | 3-6 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | . | 68 | | | | | . |
| TLTP3 | TOILET/SHOWER PSYCHIATRIC | CT | GPT | GPT | 2400 | 1050 | 35 | 40 | 3 | 200 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | EX | 10 | . | . | 20 | . | . | . | Y | . |
| | | SSP | GLG | GPT | 8-0 | 3-6 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | . | 68 | | | | | . |
| TLTS1 | TOILET, SHOWER, SINGLE | CT | CT | GPT | 2400 | 900 | 35 | 40 | 3 | 200 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | EX | 10 | . | . | 20 | . | . | . | Y | . |
| | | SSP | . | SSP | 8-0 | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | . | 68 | | | | | . |
| TLTS2* | TOILET/SINK/SHOWER INPATIENT | CT | CT | GLG | 2400 | 900 | 35 | 40 | 3 | 200 | . | . | LS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | EX | 10 | . | . | 20 | . | . | . | Y | . |
| | | SV | GLG | GPT | 8'-0" | 3'-0" | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | . | 68 | | | | | . |
| TLTU1* | TOILET, UNISEX | CT | GPT | GPT | 2400 | 900 | 35 | 40 | 3 | 200 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | EX | 10 | . | . | 20 | . | . | . | Y | . |
| | | VT | CT | AT1 | 8'-0" | 3'-0" | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | . | 68 | | | | | . |
| TREE1 | TX ROOM ENDOSCOPIC EXAM (UGI) | SV | GLG | GLG | 2700 | D | 30 | 40 | 3 | 500 | D | R | LS | . | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | - | 6 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | Y | . |
| | | . | . | . | 9-0 | . | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |
| TREN1 | TX ENT | SV | GLG | GLG | 2700 | 900 | 25 | 40 | 3 | 500 | D | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 3-0 | 30 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |
| TREN2* | AUDIOLOGY TESTING ROOM | CP | GPT | AT1 | VAR | VAR | VAR | VAR | . | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | . | GPT | VAR | VAR | VAR | | . | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |
| TRET1 | TX EMERGENCY TRAUMA ROOM 2 BED | SV | GLG | GLG | 2700 | H | 35 | 50 | 3 | 1100 | D | RA | LB | . | . | . | . | . | 3 | . | . | . | 2 | . | . | . | B | + | 12 | 5 | 24 | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | GPT | AT2 | 9-0 | . | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 73 | | | | | . |
| TRET3* | TX EMERGENCY TRAUMA ROOM, 1 BED | SV | GLG | GLG | 2700 | 1200 | 35 | 50 | 3 | 1100 | D | RA | LB | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | B | + | 12 | 5 | 24 | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | GPT | AT2 | 9'-0" | 4'-0" | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 73 | | | | | . |
| TRET4* | TX ROOM, EMERGENCY CARE, 1 BED | SV | GLG | GLG | 2700 | 1200 | 35 | 50 | 3 | 1100 | D | RA | LB | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | B | + | 12 | 5 | 24 | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | GPT | AT2 | 9'-0" | 4'-0" | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 73 | | | | | . |
| TRET5* | TX ROOM, EMERGENCY CARE, 2 BED | SV | GLG | GLG | 2700 | 1200 | 35 | 50 | 3 | 1100 | D | RA | LB | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | B | + | 12 | 5 | 24 | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | GPT | AT2 | 9'-0" | 4'-0" | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 73 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | NO | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREY1 | TX EYE - OPHTHALMOLOGY | VT | GPT | AT2 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | D | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | SV | . | GLG | 8'-0" | 3-0 | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |
| TREY2* | TX EYE - LASER | VT | GPT | AT2 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 700 | A | . | LS | U | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | - | 6 | 2 | SP | SP | . | 14 | . | . | . |
| | | SV | GLG | . | 8'-0" | 3'-0" | 35 | | 60 | . | C | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | . | . | | | | | . |
| TREY3* | TX ROOM PRK/LASIK | VT | GPT | GLG | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 700 | A | . | LS | U | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | - | 6 | 2 | SP | SP | . | 14 | . | . | . |
| | | SV | GPT | AT2 | 8'-0" | 3'-0" | 35 | | 60 | . | C | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | . | . | | | | | . |
| TRGM1 | TRT ROOM, GENERAL, 1 BED | SV | GLG | GLG | 2700 | VAR | 30 | 40 | 3 | 500 | D | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | GPT | AT2 | 9-0 | VAR | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |
| TRGM2* | TX ROOM, GENERAL, 2 BED | SV | GLG | GLG | 2700 | VAR | 30 | 40 | 3 | 500 | D | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | B | 0 | 6 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | GPT | AT2 | 9'-0" | VAR | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |
| TRGS1 | TX ROOM GENERAL SURGICAL | SV | GLG | GLG | 2700 | VAR | 30 | 40 | 3 | 500 | D | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 9-0 | VAR | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |
| TRGS2* | TX RM SURGICAL NEG PRESSURE | SV | GLG | GLG | 2700 | VAR | 30 | 40 | 3 | 500 | D | . | LS | U | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | -- | 12 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | Y | . |
| | | . | . | . | 9'-0" | VAR | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |
| TRGS3* | TX RM GENERAL SURGICAL LASER | SV | GLG | GLG | 2700 | VAR | 30 | 40 | 3 | 500 | D | . | LS | U | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 9'-0" | VAR | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| TROB1 | TX OB/GYN | SV | GLG | GLG | 2700 | VAR | 30 | 40 | 3 | 500 | D | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | . | . | 9-0 | VAR | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |
| TROR1 | TX ORTHOPEDIC | SV | GLG | GLG | 2700 | VAR | 30 | 40 | 3 | 500 | D | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | . | . | 9-0 | VAR | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |
| TRPE1 | TX ROOM PROCTOSCOPIC EXAM (LGI) | SV | GLG | GLG | 2700 | VAR | 30 | 40 | 3 | 500 | D | R | LS | . | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | - | 10 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | Y | . |
| | | VT | . | . | 9-0 | VAR | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |
| TRPE2 | TX PULMONARY BRONCHOSCOPY | SV | GLG | GLG | 2700 | VAR | 30 | 40 | 3 | 500 | D | R | LS | . | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | - | 12 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | Y | . |
| | | VT | . | . | 9-0 | VAR | 35 | | 60 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |
| UCCL1 | UTILITY CLEAN | VT | GPT | AT1 | 2400 | VAR | 35 | 40 | 5 | 200 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 4 | 1 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | . | . | . | 8-0 | VAR | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | ON | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USCL1 | UTILITY SOILED | VT | GLG | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 5 | 200 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 6 | 1 | * | 20 | . | . | . | Y | . |
| | | SV | . | AT2 | 8-0 | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| USCL2* | UTILITY, SCOPE WASH | VT | GLG | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 2.5 | * | 20 | . | 14 | . | Y | M |
| | | SV | . | AT2 | 8'-0" | 3'-0" | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| UTC01 | UTILITY TRASH COLLECTION | CS | GLG | GLG | 2400 | 900 | 35 | 40 | 6 | 200 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 1 | * | 20 | . | . | . | Y | . |
| | | SSP | SSP | SSP | 8-0 | 3-0 | 40 | | 125 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| UTC02 | UTILITY TRASH CAN DECON | CS | CCS | GLG | 2400 | 900 | . | 40 | B | 50 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 1 | . | . | . | . | . | Y | . |
| | | SSP | SSP | SSP | 8'-0" | 3-0 | . | | B | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | . | . | | | | | . |
| UTLC1 | UTILITY TRASH AND LINEN COLLECTION | VT | GLG | GLG | 2400 | 900 | . | 40 | C | 200 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 1 | * | 20 | . | . | . | Y | . |
| | | SSP | SSP | SSP | 8-0 | 3-0 | . | | . | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| VCWA1 | VETERINARY CAGE WASH AREA | ER | BEP | GEP | 2700 | 1200 | 35 | 50 | C | 200 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 1 | * | 20 | . | . | . | Y | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 4-0 | 40 | | . | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| VEX01 | VETERINARY EXAMINATION/TX ROOM | AR | BEP | GEP | 2700 | VET | 35 | 50 | C | 500 | D | R | LB | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | Y | . |
| | | . | . | . | 9-0 | . | 40 | | . | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| VFIL1 | VETERINARY FOOD INSPECTION LAB | AR | BEP | GEP | 2700 | 1200 | 35 | 50 | C | 500 | C | . | LS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | Y | M |
| | | . | . | . | 9-0 | 4-0 | 40 | | . | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| VFP01 | VETERINARY FOOD PREP ROOM | AR | BEP | GEP | 2700 | 1200 | 35 | 50 | C | 500 | . | . | LS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 6 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | Y | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 4-0 | 40 | | . | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| VHAU1 | VETERINARY HOLDING AREA UTILITY/STR | AR | BEP | GEP | 2700 | 1200 | 35 | 50 | C | 150 | . | . | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 6 | 2 | * | 20 | . | . | . | Y | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 4-0 | 40 | | . | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| VKEN1 | VETERINARY KENNEL AREA IN/OUTSIDE | ER | BEP | GEP | 2700 | 1200 | 35 | 50 | C | 100 | . | . | LE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 5 | * | 20 | . | . | . | Y | L |
| | | . | . | . | 9-0 | 4-0 | 40 | | . | 300 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| VKEN2 | VETERINARY KENNEL CONFINE CANINE | ER | BEP | GEP | 2700 | 1200 | 35 | 50 | C | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 5 | * | 20 | . | . | . | Y | L |
| | | . | . | . | 9-0 | 4-0 | 40 | | . | 300 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| VKEN3* | VETERINARY KENNEL CONFINE FELINE | ER | BEP | GEP | 2700 | 1200 | 35 | 50 | C | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 5 | * | 26 | . | . | . | . | L |
| | | . | . | . | 9'-0" | 4'-0" | 40 | | . | 300 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 79 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | NO | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLAH1 | VETERINARY LARGE ANIMAL HOLDING AR | ER | BEP | GEP | 2700 | VET | 35 | 50 | C | 100 | . | . | LS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 5 | * | 26 | . | . | . | Y | L |
| | | . | . | . | 9-0 | . | 40 | | . | 300 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 79 | | | | | . |
| VLB01 | VETERINARY LABORATORY | AR | BEP | GEP | 2700 | 1200 | 35 | 40 | C | 500 | C | . | LB | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | . | M |
| | | . | . | . | 9-0 | 4-0 | 40 | | . | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| VPH01 | VETERINARY PHARMACY | ER | BEP | GEP | 2700 | 1200 | 35 | 40 | C | 1100 | F | R | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 4-0 | 40 | | . | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| VRHA1 | VETERINARY RODENT HOLDING AREA | ER | BEP | GEP | 2700 | VET | 35 | 40 | C | 100 | . | R | LS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 15 | 15 | * | 26 | . | 13 | . | Y | . |
| | | . | . | . | 9-0 | . | 40 | | . | 300 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 79 | | | | | . |
| VRRP1 | VETERINARY RECOVERY ROOM/PREP AREA | ER | BEP | GEP | 2700 | 1200 | 35 | 40 | C | 500 | . | RA | LB | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | + | 6 | 3 | 18 | 26 | . | 13 | . | Y | . |
| | | . | . | . | 9-0 | 4-0 | 40 | | . | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 64 | 79 | | | | | . |
| VRUN1 | VETERINARY ANIMAL RUN | ER | BEP | GEP | 2700 | 1200 | 35 | 40 | C | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 3 | * | 20 | . | . | . | Y | L |
| | | . | . | . | 9-0 | 4-0 | 40 | | . | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| VS001 | VETERINARY SURGERY ROOM | ER | BEP | GEP | 2700 | 1200 | 35 | 40 | C | 2100 | D | RA | LB | . | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | + | 15 | 7.5 | 18 | 26 | Y | 11 | 14 | Y | C |
| | | . | . | . | 9-0 | 4-0 | 40 | | . | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 64 | 79 | | | | | . |
| VXER1 | VETERINARY XRAY EXPOSURE ROOM | ER | BEL | GEP | 2900 | 1200 | 35 | 40 | C | 500 | I | . | . | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | . |
| | | . | . | . | 9-6 | 4-0 | 40 | | . | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| WRC01 | WAITING ROOM | CP | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 1 | * | 20 | . | 14 | . | . | S |
| | | VT | . | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| WRC02 | WAITING ROOM, ISOLATION | SV | GLG | GLG | 2700 | 900 | 35 | 40 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -- | 12 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | GPT | GPT | 9-0 | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| WRCH1 | WORKROOM, CHARTING AREA | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 500 | . | . | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 21 | . | . | . | . | . |
| | | CP | . | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| WRF01 | WAITING ROOM, FAMILY | CP | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 1 | * | 20 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | GPT | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| WRL01 | WAITING ROOM, LITTER | VT | GPT | AT1 | 2700 | 1050 | 30 | 40 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 21 | . | 14 | . | . | . |
| | | CP | . | . | 9-0 | 3'-6" | 40 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | NO | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XABP1 | XRAY ANGIOGRAPHIC PROCEDURE | SV | GLG | AT1 | 3000 | 1200 | 35 | 40 | 5 | 500 | D | . | . | U | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | GPT | GPT | 10-0 | 4-0 | 40 | | 100 | . | I | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |
| XACR1 | XRAY ANGIOGRAPHIC CONTROL ROOM | SV | GLG | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 5 | 300 | . | . | . | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 21 | . | . | . | . | . |
| | | VT | GPT | GPT | 8-0 | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| XACV1 | XRAY ANGIOGRAPHIC SYSTEM COMPONENT ROOM | SV | GLG | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 5 | 300 | A | . | . | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 21 | . | . | . | . | N |
| | | VT | GPT | . | 8-0 | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| XAIR1 | XRAY ANGIO INSTRUMENT ROOM | SV | GLG | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 5 | 300 | . | . | . | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 21 | . | . | . | . | . |
| | | VT | GPT | . | 8-0 | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| XCCA1 | XRAY CARDIAC SYSTEM COMPONENT ROOM | SV | GLG | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | . | RA | LB | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | 20 | 24 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | GPT | . | 8-0 | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 68 | 75 | | | | | N |
| XCCC1 | XRAY CARDIAC CATH CONTROL ROOM | SV | GLG | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 5 | 300 | A | R | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | 20 | 24 | . | 14 | . | . | N |
| | | VT | GPT | . | 8-0 | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 68 | 75 | | | | | . |
| XCCE1 | XRAY CARDIAC CATH EXPOSURE ROOM | SV | GLG | AT1 | 3000 | 1200 | 35 | 40 | 5 | 300 | A | R | L | . | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | 3 | 1 | . | 1 | D | + | 15 | 3 | 24 | 23 | . | 14 | . | . | C |
| | | VT | GPT | GPT | 10-0 | 4-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 73 | | | | | . |
| XCCI1 | XRAY CARDIAC CATH INST. ROOM | SV | GLG | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 5 | 300 | . | . | LS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 6 | 2 | 20 | 24 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | GPT | . | 8-0 | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 68 | 75 | | | | | . |
| XCTC1 | XRAY COMPUTED TOMOGRAPHY CONTROL AREA | SV | GLG | AT1 | 2400 | 1200 | 35 | 40 | 5 | 300 | A | . | . | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 21 | . | . | . | . | . |
| | | VT | GPT | . | 8-0 | 4-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| XCTI1 | XRAY COMPUTED TOMOGRAPHY INDEP VIEW CONSO | SV | GLG | AT1 | 2400 | 1200 | 35 | 40 | 5 | 300 | A | . | . | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 21 | . | . | . | . | N |
| | | VT | GPT | . | 8-0 | 4-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| XCTS1 | XRAY COMPUTED TOMOGRAPHY SCANNER | SV | GLG | AT1 | VAR | 1200 | 35 | 40 | 5 | 500 | D | . | . | U | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | GPT | GPT | VAR | 4-0 | 40 | | 100 | . | I | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |
| XDBD1* | XRAY DIAGNOSTIC BONE DENSITOMETER | VT | GPT | AT1 | 2700 | 1200 | 35 | 40 | 5 | 500 | . | . | . | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | SV | GLG | GPT | 9'-0" | 4'-0" | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |
| XDCS1 | XRAY DIAGNOSTIC CHEST | SV | GLG | AT1 | 3000 | 1200 | 35 | 40 | 5 | 300 | C | . | . | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | GPT | GPT | 10-0 | 4-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | NO | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XDCY1 | XRAY DIAG CYSTO RAD ONLY 800 MA | SV | GLG | AT1 | 3000 | 1200 | 35 | 40 | 5 | 500 | D | RA | LB | . | 1 | . | . | . | 3 | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | D | 0 | 6 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | GPT | GPT | VAR | 4-0 | 40 | | 100 | . | I | | | . | | | | | | | | | | | | . | | | | | * | 73 | | | | | . |
| XDM01 | XRAY DIAG MAMMO | SV | GLG | AT1 | 3000 | 1200 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | . | . | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | GPT | GPT | VAR | 4-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | . | | | | | * | 73 | | | | | . |
| XDM02 | XRAY DIAG MAMMO STEREOTATIC | SV | GLG | AT1 | 3000 | 1200 | 35 | 40 | 5 | 500 | D | . | . | U | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | VT | GPT | . | VAR | 4-0 | 40 | | 100 | . | I | | | . | | | | | | | | | | | | . | | | | | * | 73 | | | | | . |
| XDMP1 | XRAY DIAG MAMMO PROCESS | SV | GLG | AT1 | 3000 | 1200 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | . | . | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 2.5 | * | 23 | . | 14 | . | Y | M |
| | | VT | GPT | GPT | VAR | 4-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | . | | | | | * | 73 | | | | | . |
| XDR01 | XRAY, RADIOGRAPHIC, GENERAL | VT | GLG | AT1 | 3000 | 1200 | 35 | 40 | 5 | 500 | D | . | . | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | SV | GPT | GPT | 10-0 | 4-0 | 40 | | 100 | . | I | | | . | | | | | | | | | | | | . | | | | | * | 73 | | | | | . |
| XDRF1 | XRAY DIAG RAD/FLUORO | VT | GLG | AT1 | 3000 | 1200 | 35 | 40 | 5 | 500 | D | . | . | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | SV | GPT | GPT | 10-0 | 4-0 | 40 | | 100 | . | I | | | . | | | | | | | | | | | | . | | | | | * | 73 | | | | | . |
| XDUS1 | ULTRASOUND | VT | GPT | AT1 | VAR | 1200 | 35 | 40 | 5 | 500 | D | . | . | U | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | SV | GLG | . | VAR | 4-0 | 40 | | 100 | . | I | | | . | | | | | | | | | | | | . | | | | | * | 73 | | | | | . |
| XFDS1* | XRAY FILE, DIGITAL STORAGE | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 5 | 300 | . | . | . | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | 6 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | N |
| | | . | . | . | 8'-0" | 3'-0" | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | . | | | | | * | 68 | | | | | . |
| XFFA1 | XRAY FILM FILES AREA - FIXED SHELVES | VT | GPT | AT1 | VAR | 900 | 35 | 40 | 12 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | VAR | 3-0 | 40 | | 250 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | . | | | | | * | 68 | | | | | . |
| XFFA2 | XRAY FILM FILES AREA - MOBILE SHELVES | VT | GPT | AT1 | VAR | 900 | 35 | 40 | 17 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | . | . | . | VAR | 3-0 | 40 | | 350 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | . | | | | | * | 68 | | | | | . |
| XFP01 | XRAY FILM PROCESSING DARKROOM - 1 PROCESSOR | VT | GLG | GLG | 2400 | L | 35 | 45 | 5 | 200 | G | . | . | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 2.5 | * | 20 | . | 14 | . | Y | M |
| | | SV | GPT | . | 8-0 | . | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | . | | | | | * | 68 | | | | | . |
| XFP02 | XRAY FILM PROCESSING DARKROOM - 2 PROCESSORS | VT | GLG | GLG | 2400 | 900 | 35 | 45 | 5 | 200 | G | . | . | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 2.5 | * | 20 | . | 14 | . | Y | M |
| | | SV | GPT | . | 8-0 | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | . | | | | | * | 68 | | | | | . |
| XFP03* | XRAY FILM PROCESSING DAYLIGHT | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 45 | 5 | 500 | . | . | . | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 2.5 | * | 20 | . | 14 | . | Y | M |
| | | SV | . | . | 8'-0" | 3'-0" | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | . | | | | | * | 68 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | NO | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XFSA1 | XRAY FILM SORTING AREA | VT | GLG | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 10 | 2.5 | 24 | 20 | . | . | . | Y | M |
| | | SV | GPT | . | 8-0 | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | 75 | 68 | | | | | . |
| XMRC1 | XRAY MAGNETIC RESONANCE CONTROL ROOM | VT | GLG | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 5 | 300 | A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | SV | GPT | . | 8-0 | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| XMRC2 | XRAY MAGNETIC RESONANCE SYSTEM COMPONENT ROOM | VT | GLG | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 5 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | N |
| | | SV | GPT | . | 8-0 | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| XMRE1 | XRAY MAGNETIC RESONANCE EQUIP ROOM | VT | GLG | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 5 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | SV | GPT | . | 8-0 | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| XMRS1 | XRAY MAGNETIC RESONANCE SCANNER | VT | GLG | AT1 | VAR | 1200 | 35 | 40 | C | 300 | C | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | . | . |
| | | SV | GPT | . | VAR | 4-0 | 40 | | C | . | I | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |
| XMRV1 | XRAY MAGNETIC RESONANCE VIEWING RM | VT | GLG | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 5 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | SV | GPT | . | 8-0 | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| XRM01 | XRAY MOBILE RAD UNIT ALCOVE | VT | GVF | AT1 | 2400 | OPEN | 35 | 40 | 5 | 150 | . | . | . | E | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | | SV | GPT | . | 8-0 | OPEN | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | . | . | | | | | . |
| XRM02 | XRAY MOBILE C-ARM STORAGE | VT | GPT | AT1 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 150 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | SV | GLG | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| XTBT1* | BRACHYTHERAPY ROOM | VT | GLG | AT1 | VAR | 900 | 35 | 40 | 5 | 700 | A | . | LB | U | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | + | 6 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | Y | . |
| | | SV | GPT | . | VAR | 3'-0" | 40 | | 100 | . | C | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| XTEM1 | XRAY THERAPY ENTRY MAZE - ALL UNITS | SV | GLG | AT1 | 3000 | SP | 35 | 40 | C | 200 | . | . | LS | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | GPT | . | 10-0 | . | 40 | | C | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| XTLA1 | XRAY THERAPY LINEAR ACCELERATOR | SV | GLG | AT1 | 3000 | 1200 | 35 | 40 | C | 500 | D | . | LB | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | Y | . |
| | | VT | GPT | . | 10-0 | 4-0 | 40 | | C | . | I | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |
| XTLA2 | XRAY THERAPY LINEAR ACCEL HIGH VOLT | SV | GLG | AT1 | 3000 | 1200 | 35 | 40 | C | 500 | D | . | LB | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | Y | . |
| | | VT | GPT | . | 10-0 | 4-0 | 40 | | . | . | I | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |
| XTLA3 | XRAY THERAPY LINEAR ACCEL DUAL VOLT | SV | GLG | AT1 | 3000 | 1200 | 35 | 40 | C | 500 | D | . | LB | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 23 | . | 14 | . | Y | . |
| | | VT | GPT | . | 10-0 | 4-0 | 40 | | . | . | I | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 73 | | | | | . |

| Room Code | Room Name | ARCHITECTURAL MATRL+FIN FL | WL | CLG | CLG HT | DOOR SIZE | NOISE RM | SC | STRUCTURAL FLR LOAD | ELECTRICAL LIGHT LEV | N | EM PWR PWR | LT | N | MEDICAL GASES MCA | DCA | LA | PA | MV | DHV | DLV | LDE | OX | NO | NI | WAGD | N | HVAC BL | AC | OA | TEMP SM | WN | RH | FL IN | F | EX | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTLB1 | XRAY THERAPY PHYSICS LABORATORY | SV | GLG | AT1 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 6 | 2 | * | 21 | . | . | . | . | . |
| | | VT | GPT | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| XTLC1 | XRAY THERAPY LINEAR ACCEL CONTROL | SV | GLG | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 5 | 300 | A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | VT | GPT | . | 8-0 | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| XTLE1* | LINEAR ACCELORATOR SYSTEM COMPONENT RM | SV | GLG | AT1 | VAR | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | A | . | LB | U | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 2 | * | 20 | . | 14 | . | . | N |
| | | VT | GPT | . | VAR | 3'-0" | 40 | | 100 | . | C | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| XTMF1 | XRAY THERAPY MOLD FABRICATION SHOP | SV | GLG | AT1 | 2700 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 6 | 2 | * | 20 | . | . | . | Y | . |
| | | VT | GPT | . | 9-0 | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | M |
| XTRT1 | XRAY THERAPY RADIUM TX STORAGE/PREP | SV | GLG | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | C | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | 6 | 2 | * | 20 | . | 13 | . | Y | . |
| | | VT | GPT | . | 8-0 | 3-0 | 40 | | 100 | 1100 | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | M |
| XTSC1 | XRAY THERAPY, SIMULATOR CONTROL ROOM | VT | GLG | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 5 | 300 | A | . | LB | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | SV | GPT | . | 8-0 | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |
| XTSG1 | XRAY THERAPY SIMULATOR GANTRY ROOM | SV | GLG | AT1 | 3000 | 1200 | 35 | 40 | 5 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 21 | . | . | . | . | . |
| | | VT | GPT | . | 10-0 | 4-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| XTTP1 | XRAY THERAPY TREATMENT PLANNING RM | VT | GLG | AT1 | 2400 | 900 | 35 | 40 | 5 | 500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 2 | * | 21 | . | . | . | . | . |
| | | SV | GPT | . | 8-0 | 3-0 | 40 | | 100 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 70 | | | | | . |
| XVC01 | XRAY VIEWING/CONSULTATION AREA | VT | GPT | AT1 | 2400 | 900 | 30 | 40 | 3 | 300 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 1 | * | 20 | . | . | . | . | . |
| | | SV | GLG | . | 8-0 | 3-0 | 35 | | 60 | . | . | | | . | | | | | | | | | | | | | . | | | | * | 68 | | | | | . |